

Praze dne 6. května 2014

## DODATEČNÉ INFORMACE XVII.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byla zástupci zadavatele doručena žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „*Přestavba a modernizace pavilonů „A a B“ Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů*“, ev. č. veřejné zakázky: 366708, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbát, IČ: 604 60 709 (dále jen „**Zadavatel**“).

V souladu s ustanovením § 49 odst. 2 ZVZ proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v kvalifikační a zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

### Žádost (dotaz) č. 82

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„Ve výkazu výměr je nedostatečná specifikace dlažeb.“*

|     |        |                                           |     |          |
|-----|--------|-------------------------------------------|-----|----------|
| 427 | 771-01 | Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm         | m2  | 1 766,13 |
| 428 | 771-02 | Dod-Dlažba keramická 300x80x9 mm soklovka | kus | 3 282,00 |

*Dlažby těchto rozměrů mohou být ve značném cenovém rozpětí. Bližší specifikaci jsme nikde nenašli, a proto žádáme o upřesnění, nebo stanovení cenové úrovně.“*

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz poskytuje bližší specifikaci předmětných dlažeb, a to v dokumentu s názvem „*specifikace\_dlazby\_a\_obkladu\_DI\_XVII.pdf*“, který je uveřejněn v rámci těchto dodatečných informací.

### Žádost (dotaz) č. 83

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„Ve výkazu výměr je nedostatečná specifikace obkladů.“*

|     |           |                                                          |    |          |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|
| 449 | 59781504a | Dod-Obkladačky pórovinné 200x150 mm dle výběru investora | m2 | 1 516,81 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|

*Obklady těchto rozměrů mohou být ve značném cenovém rozpětí. Bližší specifikaci jsme nikde nenašli, a proto žádáme o upřesnění, nebo stanovení cenové úrovně.“*

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz poskytuje bližší specifikaci předmětných obkladů, a to v dokumentu s názvem „*specifikace\_dlazby\_a\_obkladu\_DI\_XVII.pdf*“, který je uveřejněn v rámci těchto dodatečných informací.

Dále Zadavatel doplňuje, že pro ocenění obkladu je nutné zohlednit i následující specifikaci: rozměr obkladu je 33x25 cm a jeho nedílnou součástí je i pásek dekorativní mozaiky (75x30cm) řezaný z formátu 30x30cm, který je použit vodorovně po celém obvodu všech místností s obkladem.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

*podepsáno elektronicky*