

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 29. září 2022

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**ČZU – Modernizace obvodového pláště demonstračních skladových hal Technické fakulty**“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel obdržel níže citované dotazy a na základě těchto informuje, že začátkem příštího týdne dojde k doplnění výkazu výměr a k doplnění projektové dokumentace. Vzhledem k těmto změnám a doplnění bude prodloužena lhůta pro podání nabídek, a to minimálně do 24. 10. 2022.

Dotaz č. 1:

„V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr pol. č. 4 není uvedena výška tvarovaného Al plechu a povrchová úprava na exteriéru. Dále je třeba, podle našich zkušeností, doplnit dvojici hřebenových vaznic, protože plechy, jako konzola délky cca 850 mm, staticky nevyhovují. Žádáme o doplnění projektu a výkazu výměr.“

Dotaz č. 2:

„Pro ukotvení oken do stěnového pláště je nutno doplnit mezi paždíky svislé sloupky, na které bude kotveno plastové okno (svislý rám), jak vyžaduje technologický postup pro montáž oken. Žádáme o doplnění projektu a výkazu výměr.“

Dotaz č. 3:

„Z projektové dokumentace není patrné, jaká je rozteč dřevěného roštu pro fasádní tvarované plechy s ohledem na jeho statickou únosnost. Z projektu dále není patrné, jak bude dřevěný rošt ukotven na stávající konstrukci opláštění. Podle našeho názoru musí být dřevěný rošt osazen horizontálně. V projektové dokumentaci to jednoznačně není – viz detail 50, 51, 52, které si vzájemně odporují. Žádáme o doplnění projektu o rozmístění dřevěného roštu dle statického posouzení, o doplnění detailu jeho kotvení a doplnění výkazu výměr tak, aby byl v souladu s projektovým řešením.“

Dotaz č. 4:

„V projektové dokumentaci detail č. D51 chybí nad oknem okapnice. Žádáme o doplnění detailu a výkazu výměr.“

Dotaz č. 5:

„V projektu nejsou řešeny detaily provedení hřebene, štítů, rohů, svislé spáry na exteriéru oken, napojení ukončení fasádních plechů na vysazené sloupky, ukončení fasády pod okapem a její ukotvení

na stávající ocelovou konstrukci – chybí nový prvek, na který bude dřevěný rošt a fasádní plech ukotven. Žádáme o doplnění projektu o detaily a výkaz výměr o nové díly dle projektového řešení.“

Dotaz č. 6:

„V projektu není řešen ocelový rám pro nová sekční vrata. Osazení na stávající sloupy bez jejich úpravy není možné. Žádáme o doplnění projektu o detaily kolem vrat a doplnění výkazu výměr.“

Dotaz č. 7:

„V projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr pol. č. 4 není uvedena výška tvarovaného Al plechu. Povrchová úprava není možná přírodní eloxází, ale výrobce navrhuje použít RAL 9006. Dále je třeba, podle našich zkušeností, doplnit dvojici hřebenových vaznic, protože plechy jako konzola délky cca 850 mm staticky nevyhovují. Žádáme o doplnění projektu, vyjádření k povrchové úpravě a výšce tvarovaného plechu a doplnění výkazu výměr.“

S pozdravem

Ing. Jiří Udatný
Administrátor veřejných zakázek
Právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze