

Vysvětlení zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Vladimír Albrecht, tajemník FAPPZ
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. října 2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Dodávka záložních zdrojů (UPS) a baterií**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosím o upřesnění požadavku na dobu zálohy.

V záložním zdroji UPS, který splňuje zadání, například Eaton 5PX G2 3000VA /3000W, je 6ks baterií 9Ah 12V. Tyto baterie poskytují dobu zálohy 3 minuty při plném zatížení tj. 3000W. Pro požadovanou dobu zálohy 9 minut je nutné nabídnout i přídatný bateriový modul. Má být nabídnut také přídatný bateriový modul?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Administrativní chybou byl uveden chybný údaj o době zálohy. Doba zálohy byla opravena v příloze č. 3 – Technické specifikaci – kalkulačním modelu na 3 minuty.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (bez předchozí žádosti)

Vzhledem k výše uvedené změně zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 3 zadávací dokumentace – Technická specifikace – kalkulační model. Úpravy jsou zobrazeny červeně, aby byly na první pohled identifikovatelné. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít tuto novou upravenou přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (bez předchozí žádosti)

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **31. 10. 2022 do 10:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová
Česká zemědělská univerzita v Praze

Příloha tohoto vysvětlení:

- UPRAVENÁ příloha č. 3 – Technická specifikace – kalkulační model