

## Vysvětlení zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Vladimír Albrecht, tajemník FAPPZ  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 21. října 2022

### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s bodem 10. Výzvy k podání nabídky sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Dodávka záložních zdrojů (UPS) a baterií**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosím Vás o informaci, zda mohou být dodány baterie do UPS od jiného výrobce, avšak se stejnými parametry.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel specifikoval parametry baterií v příloze č. 3 - Technická specifikace – kalkulační model. Nabízené baterie tedy musí splňovat uvedené požadavky, tj. být kompatibilní s UPS. Zadavatel neuvedl žádný požadavek na značkovou specifikaci.

S pozdravem

Ing. Alena Najmanová  
Česká zemědělská univerzita v Praze