



- LEGENDA:
- uzemnění svodu zemnicími tyčemi
 - propojení na uzemnění
 - drát FeZn průměr 8 mm - jímací vedení
 - drát FeZn průměr 8 mm - svodové vedení
 - jímací tyč FeZn
 - strojený jímáč z drátu FeZn pr. 8 mm
 - svorka jímacího a svodového vedení
 - poloměr chráněného prostoru
- v úrovni okapových žlabů
- doplněný drát FeZn průměr 8 mm - jímací vedení
 - doplněný strojený jímáč z drátu FeZn pr. 8 mm
 - doplněná svorka jímacího a svodového vedení

- LEGENDA PRVKŮ HROMOSVODU:
- SO - svorka okapová
 - SR - svorka pásek-drát
 - SS - svorka spojovací
 - SZ - svorka zkušební
 - OT - ochranná trubka
 - JR 1,5 - jímací tyč - délka cca 1,5 m
 - JS 0,8 - strojený jímáč - délka cca 0,8 m
 - JS 0,9 - doplněný strojený jímáč - délka cca 0,9 m

- POZNÁMKY:
- Výkres hromosvodu provedeného dle ČSN 34 1390.
 - U nového zděného komínu je hromosvod doplněn o strojený jímáč o výšce 0,3 metru nad horní hranu komínu.

Výkresová část 1.4 b) oddílu D. Dokumentace stavby (objektů), dle přílohy č.14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.			
Stavebník: ČZU v Praze - Školní lesní podnik v Kostelci n. Čer. lesy nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy		Projektant: Pavel Ondráček Na Babě 444, 252 42 Jesenice - Osnice IČ 8888 1130 ; ČKAIT 0012135 tel. 608 272 389 e-mail: ondracek.projekt@centrum.cz	
Místo stavby: č.p. 76; p.č. st.138, k.ú. Vyžlovka		Datum: 15.9.2022	
Název stavby: Stavební úpravy domu č.p. 76 - hájovna v obci Vyžlovka HROMOSVOD		Číslo zakázky: P2226	
Stupeň: Výkres skutečného provedení stavby		Měřítko: 1 : 75	
		Číslo přílohy: D - b	
VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.			