



- LEGENDA:
- rozvod instalace osvětlení - CYKY-J 3x1,5
 - rozvod instalace osvětlení - CYKY-J 5x1,5
 - propojení přepínačů osvětl. - CYKY-O 3x1,5
 - rozvaděč silnoproud
 - jednopolový vypínač
 - jednopolový vypínač se zvýšeným krytím
 - sériový vypínač
 - střídavý přepínač
 - střídavý přepínač se zvýšeným krytím
 - křížový přepínač
 - svítidlo stropní
 - svítidlo nástěnné
 - svítidlo stropní bodové se zvýšeným krytím
 - svítidlo nástěnné s čidlem pohybu a soumrakovým čidlem
 - autonomní hlásič kouře

- LEGENDA STOUPACÍCH VEDENÍ:
- B - obvody osvětlení do SUTERÉNU
 - E - propojení přepínačů osvětlení schodiště do 2. NP

- POZNÁMKY:
- Instalace silnoproudu bude provedena kabely typu CYKY. Kabely budou uloženy pod omítkou, v sádkartonových podhledech nebo v podlaze.
 - Výšky přístrojů jsou předpokládány nad konečnou výškou podlah:
 - 1,3 m u vypínače v kuchyňské lince;
 - 1,2 m u vypínačů u umyvadla;
 - 1,0 m u ostatních vypínačů.
 - U obvodů osvětlení budou vodiče PE a N svorkovány v krabicích za vypínači.
 - Pro svítidla budou provedeny pouze vývody. Svítidla budou osazena dle výběru stavebníka. Musí však být v krytí odpovídajícím určeným vnějším vlivům.
 - Svítidla S11.9 a S11.10 musí být umístěna minimálně 1,8 metru nad podlahou.
 - Venkovní svítidla budou s čidlem pohybu a soumrakovým čidlem a jejich osazení je předpokládáno 2,2 - 2,5 metru nad terénem.

Tabulka místností 1.NP		
Č.	Název místnosti	Plocha
1.1	ZÁDVEŘÍ	4,53
1.2	CHODBA	9,15
1.3	KUCHYNĚ	17,92
1.4	OBÝVACÍ POKOJ	18,73
1.5	LOŽNICE	17,16
1.6	KOUPELNA	6,50
1.7	WC	3,09
1.8	CHODBA	3,27
1.9	TECHNICKÁ MÍST.	7,13
1.10	SPIŽ	3,75
1.11	SKLAD	16,34

Napětová soustava: instalace osvětlení TN-S, 3+PE+N, 3x230/400V, 50Hz Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3: automatickým odpojením od zdroje v sítích TN		
Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: vně objektu AA7, AB7, AD3, AE4, AF2, AN3, AQ3, AS2, BC2 ; v koupelně AA5, AB5, AD4, BC2 ; ve skladu AA5, AB5, AD2, AE4 ; ve zbytku podlaží AA5, AB5		
Výkresová část 1.4 b1 oddílu D. Dokumentace stavby (objektů) , dle přílohy č.13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.		
Stavebník: ČZU v Praze - Školní lesní podnik v Kostelci n. Čer. lesy nám. Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy		Projektant: Pavel Ondráček Na Babě 444, 252 42 Jesenice - Osnice IČ 8888 1130 ; ČKAIT 0012135 tel. 608 272 389 e-mail: ondracek.projekt@centrum.cz
Místo stavby: č.p. 76; p.č. st.138, k.ú. Vyžlovka		
Datum: 30.8.2022		Číslo zakázky: P2226
Měřítko: 1 : 75		Číslo paré:
Stupeň: Projektová dokumentace pro provádění stavby		Číslo přílohy: D - b.4
VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ NEBO REPRODUKOVÁNÍ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.		