


Tabulka místností 1.NP NÁVRH						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	podlaha	ozn.	stěny	strop
1.1	ZÁDVEŘÍ	4,53	terrazo dlažba		omítka	omítka
1.2	CHODBA	9,15	terrazo dlažba	P3		omítka/SDK podhled
1.3	KUCHYNĚ	17,92	terrazo dlažba	P1		omítka
1.4	OBÝVACÍ POKOJ	18,73	terrazo dlažba	P1		omítka
1.5	LOŽNICE	17,16	vinyl	P2		omítka
1.6	KOUPELNA	6,50	ker. dlažba	P4		SDK podhled
1.7	WC	3,09	ker. dlažba	P4		SDK podhled
1.8	CHODBA	3,27	ke. dlažba	P5		cihelná klenba
1.9	TM	7,13	ker. dlažba	P5		omítka
1.10	SPIŽ	3,75	ker. dlažba	P5		omítka
1.11	SKLAD	16,34	půdovky	P6		cihelná klenba
		107,57 m ²				

poznámky:

- VZT jednotka a distribuční boxy jsou umístěny pod stropem, nad podhledem,
- rozvody vzduchu mezi rozváděcími boxy a distribučními prvky jsou vedeny nad podhledem v chodbě, koupelně a tech. m. ohebným potrubím DALFLEX 75/63 Hygienic,
- rozvody vzduchu v pokojích 1.3, 1.4 a 1.5 jsou vedeny tepelně izolaci v podkroví,
- VZT jednotka je připojena parotěsným tepelně izolovaným potrubím EPE (HR–WTW) – 160,
- propojení VZT jednotky a rozváděcích boxů je pomocí ohebného tlumiče hluku SonoDal 160,
- průtoky vzduchu jednotlivými distribučními prvky budou nastaveny na předepsané hodnoty (talířovými ventily, vložkami SGD 75 mini, apod.),
- pro servis a údržbu rekuperační jednotky k ní musí být zajištěn přístup,
- odvod kondenzátu z rekuperační jednotky musí být přes zápachovou uzávěru sveden do kanalizace.

ardeo, s.r.o. projekty a realizace vytápění a zdrojů tepla	ičo: 03881571, dič: CZ03881571 Jeremenkova 763/88, Praha 4 - Podolí, 140 00	www.ardeo.cz info@ardeo.cz		
Ing. Štěpán Vinař odpovědný projektant	ardeo, s.r.o. projektant	J329 zakázka	DPS stupeň	06/2022 datum
investor	Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy			4xA4 formát
akce	stavební úpravy domu č. p. 76 - hájovna v obci Vyžlovka, katastrální území Vyžlovka			1 : 50 měřítko
objekt	Vytápění a nucené větrání se zpětným získáváním tepla			paré
obsah	půdorys 1. NP - nucené větrání			04 číslo výkresu