

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 9. prosince 2022

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Zpracování projektové dokumentace k výstavbě laboratoří BSL2 a BSL3 a souvisejících chovů v prostorách FAPPZ - C – II.**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

- 1.1. Jaké jsou druhy zvířat, která mají být chovaná ve zvířetníku? Jaký je typ zvířetníku – chovný?  
Pro pokusy – jaké pokusy – uveďte program pokusů? Kontrolní? Vývoj vakcín?
- 1.2. Jaký druh zvířat je uvažován? (konvenční, SPF, gnotobionti, ...)
- 1.3. Jaké jsou počty zvířat, (včetně hmotností (která mají být chovaná v jednotlivých místnostech zvířetníku?
- 1.4. Jaká je požadovaná kvalita vody pro pití zvířat?
- 1.5. S jakými patogeny se budou provádět pokusy?
- 1.6. Kde je uvažován vstup a výstup materiálu a zvířat do laboratoře / zvířetníku BSL2?
- 1.7. Kde je uvažován vstup a výstup materiálu a zvířat do laboratoře / zvířetníku BSL3?
- 1.8. Uveďte soupis technologických zařízení (včetně přesných počtů, typů a kapacit), které požadujete umístit do laboratoří / zvířetníků.
- 1.9. Jakým způsobem mají být dekontaminovány kapalně odpady (dřezy, výlevky, sprchy) z BSL2 a BSL3? (tepelná, chemická dekontaminace)?
- 1.10. Je požadována plynná dekontaminace (fumigace) prostor BSL3?
- 1.11. Jaké ochranné pomůcky budou předepsány pro personál vstupující do zón BSL 2? BSL 3?
- 1.12. Jaká je obslužnost objektu? Materiálové a personální toky? Dostupnost výtahu? Jaký je stávající program likvidace odpadů? Jakým způsobem se budou likvidovat kadávery?
- 1.13. Počty osob a směnnost?
- 1.14. Kde se nachází sklady krmiva, steliva? Jaký typ krmiva a steliva se bude používat?
- 1.15. Kde bude karanténa zvířat?
- 1.16. Kde se nachází prostory pro strojovnu VZT pro řešené laboratoře BSL2 a BSL3? (požadujeme půdorys s označeným prostorem)
- 1.17. Upřesněte napojovací body na média a zdroje?
- 1.18. Je k dispozici tlakový vzduch? V jaké kapacitě a kvalitě?
- 1.19. Elektro – umístění + kapacita? Je k dispozici náhradní zdroj elektrické energie?
- 1.20. Zdroj tepla? Plyn nebo Elektro? Kombinovaný zdroj? Kolektory?

- 1.21. Jaký druh kanalizace je k dispozici?
- 1.22. Požadavky na slaboproudé rozvody? (kontrola vstupu, čas, rozhlas, síť, wifi? apod.? Zabezpečení?
- 1.23. Jaká je dovolené užité zatížení na stávající podlahy?
- 1.24. Je k dispozici řez budovou v místě uvažovaných laboratoří?
- 1.25. Jaké jsou světlé výšky místností?
- 1.26. Existuje dokumentace stávajícího stavu?
- 1.27. Prováděl se stavebně technický průzkum stávajícího objektu?
- 1.28. Je k dispozici celková koordináční situace objektu se zakreslenými inženýrskými sítěmi? Odstupové vzdálenosti od sousedních objektů? Vzdálenosti k obytné zástavbě z hlediska limitů hluku?
- 1.29. Nejbližší ochranná pásma?
- 1.30. Je k dispozici požárně technické řešení stávajícího objektu?
- 1.31. Požadavek na zateplení stávajícího objektu?
- 1.32. Existuje písemné technické zadání včetně uživatelských požadavků pro daný záměr?
- 1.33. Kdo bude certifikovat zvířetník? SVÚ nebo SÚKL?
- 1.34. Budou se na provoz zvířetníku vztahovat pravidla SVP? SLP?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

- Ad) 1.1. Zadavatel upřesňuje, že se jedná o laboratorní myši a potkany. Typ zvířetníku experimentální. Nejedná se o vývoj vakcín.
- Ad) 1.2. Zadavatel upřesňuje, že se z mikrobiologického hlediska bude jednat o zvířata konvenční.
- Ad) 1.3. Všechny hmotnostní kategorie a počty dle použité technologie k chovu max. 800 myší nebo 140 potkanů na jednu místnost.
- Ad) 1.4. RO voda.
- Ad) 1.5. Jedná se o patogeny kategorie BSL 2 a BSL 3.
- Ad) 1.6. Prostřednictvím místnosti označené 2.06 v půdorysu laboratoří (příloha č. 5 výzvy).
- Ad) 1.7. Vstup a výstup materiálu autoklávem a zvířat prokládacím laminátem.
- Ad) 1.8. Hlavním vybavením laboratoří budou IVC stojany pro myši a potkany, prokládací autokláv a laminární boxy.
- Ad) 1.9. Chemickým způsobem.
- Ad) 1.10. Ano.
- Ad) 1.11. Standardní PPE pro dané prostory.
- Ad) 1.12. Osobní výtah v budově bude sdílený s ostatními pracovišti umístěnými v druhém podlaží nástavby budovy a stejně tak i prostor 201 a 202. Prostor 243 bude sloužit jako úniková cesta pouze pro nové laboratoře, které jsou předmětem této veřejné zakázky. Stávající program likvidace odpadu živočišného původu v budově odpovídá podmínkám příslušných pracovišť s jiným samostatným vstupem do budovy a nezasahuje do prostor, které budou sdíleny s novými laboratořemi. Kadávery budou likvidovány prostřednictvím specializované firmy.
- Ad) 1.13. Denně 1 osoba, narázově max. 3 osoby ve stejnou chvíli.
- Ad) 1.14. Sklady jsou mimo prostory, které jsou předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu.

- Ad) 1.15. Karanténa je mimo prostory, které jsou předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu.
- Ad) 1.16. Strojovna VZT bude na střeše objektu.
- Ad) 1.17. To bude předmětem projektových prací, které bude provádět vybraný dodavatel tohoto výběrového řízení.
- Ad) 1.18. Není.
- Ad) 1.19. Mělo by dojít k posílení přívodu elektrické přípojky / hlavního jističe do budovy po propočtu dle dispozic projektové dokumentace.
- Ad) 1.20. Plyn a VZT.
- Ad) 1.21. Dešťová a splašková kanalizace.
- Ad) 1.22. Kontrola vstupu, čas, síť, wifi, EPS, EZS, video monitoring prostoru.
- Ad) 1.23. Dle norem ČSN.
- Ad) 1.24. Ano. Zadavatel jej poskytne vybranému dodavateli.
- Ad) 1.25. 3,1 metru.
- Ad) 1.26. Ano, existuje. Zadavatel ji poskytne vybranému dodavateli.
- Ad) 1.27. Stavebně technický průzkum byl proveden s ohledem na předešlé stavební úpravy objektu. Zadavatel jej poskytne vybranému dodavateli.
- Ad) 1.28. Ano, bude poskytnuta vybranému dodavateli.
- Ad) 1.29. Slaboproud, elektřina NN, kanalizace, plyn.
- Ad) 1.30. Ano.
- Ad) 1.31. Zateplení není požadováno.
- Ad) 1.32. Neexistuje.
- Ad) 1.33. Ministerstvo zemědělství.
- Ad) 1.34. Nebudou.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (bez předchozí žádosti)**

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **21. 12. 2022 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Ing. Jiří Udatný  
Administrátor veřejných zakázek  
Právní oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze