

V Praze dne 10. června 2014

DODATEČNÉ INFORMACE XXIV.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část“, ev. č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

Vzhledem k uvedenému proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 187

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Vámi předaný aktualizovaný výkaz výměr F-1-1-4-05_ZTI_VV_r02 obsahuje položku.

169	725-15a	Destilační přístroj včetně montáže	kus	3,00
-----	---------	------------------------------------	-----	------

Výkaz výměr MCEV_LAB_1NP_celkove_VV list M.129 obsahuje položku

Poř.č. 14 Kód	<i>Přístroj destilační se zásobníkem</i>	šířka výška hloubka ks	600 500 400 1
----------------------------	---	---------------------------------	----------------------------------

Dle výkazů výměr stavba obsahuje celkem 4 kusy destilačních přístrojů.

Žádáme zadavatele o sdělení, zda v místnosti č. 129 se nachází 2 destilační přístroje, nebo se jedná o chybu a správně jsou 3 kusy destilačních přístrojů. V případě chyby žádáme o opravu výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele

K dotazu Zadavatel uvádí, že v místnosti č. 129 jsou uvažovány 2 destilační přístroje.

Žádost (dotaz) č. 188

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Vámi předaný aktualizovaný výkaz výměr F-1-1-4-05_ZTI_VV_r02 obsahuje položku.

173	725-16	Sprcha vč. sprch. žlabu a zástěny včetně montáže bližší specifikace viz. technická zpráva	kus	10,00		
-----	--------	---	-----	-------	--	--

Ve výkazu výměr F-1-1-1_VV_rev.14 je položka

196	91100-1054	OS/54 M+D sprchová 2křídlová dvířka 1100x2000mm vč. doplňků, provedeno dle PD	kus	12,00
-----	------------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o sdělení, zda se nejedná o duplicitní položky M+D sprchových zástěn a opravu výkazu výměr.“

Odpověď Zadavatele:

Nejedná se o duplicitní položky. Zadavatel nicméně v návaznosti na uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že položka č. 173 je uvedena v následujícím znění:

173	725-16	Sprcha vč. sprch. žlabu a montáže	kus	12,00		
		<u>bližší specifikace viz. technická zpráva</u>				
		1.np:2		2,00		
		2.np:2		2,00		
		3.np:2		2,00		
		4.np:1		1,00		
		5.np:2		2,00		
		6.np:1		1,00		

Žádost (dotaz) č. 189

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Vámi předaný aktualizovaný výkaz výměr F-1-1-4-05_ZTI_VV_r02 obsahuje položku.

173	725-16	Sprcha vč. sprch. žlabu a zástěny včetně montáže	kus	10,00		
		<u>bližší specifikace viz. technická zpráva</u>				
176	725-19	Sprchová baterie nástěnná včetně montáže	kus	11,00		
		<u>bližší specifikace viz. technická zpráva</u>				

Dle výkresové dokumentace je 12ks sprch.

Žádáme zadavatele o opravu výkazu výměr v souladu s výkresovou částí projektové dokumentace.“

Odpověď Zadavatele

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že u předmětných položek upravil počet kusů na 12.

Žádost (dotaz) č. 190

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V dodatečných informacích č.XXI byl předán konsolidovaný výkaz výměr. V části laboratorní interiéry byly předány duplicitní výkazy výměr.

Např.

MCEV_LAB_1PP_VV.xls

MCEV_LAB_1PP_VV_r01.xls

Žádáme zadavatele o sdělení, zda mají být pro laboratorní techniku předány výkazy výměr s označením MCEV_LAB_....._VV_r01.xls.“

Odpověď Zadavatele

Ano, předloženy mají být u těchto částí výkazu výměr vždy dokumenty s nejvyšším číslem revizí, tj. v tomto případě r01 (vyjma dokumentu s názvem „MCEV_LAB_2NP_VV“, jehož novější verze byla poskytnuta v rámci dodatečných informací XXIII – „MCEV_LAB_2NP_VV_r02_DI_XXIII.xls“.


Žádost (dotaz) č. 191

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Ve výkresu „C2_koordinační_situace.pdf“ mezi osami 6 až 10 je zakreslen zrušený parovod+kondenzát. Výkaz výměr neobsahuje zrušení a přeložku tohoto parovodu+kondenzátu.

Chápeme správně, že zrušení parovodu a jeho přeložka není součástí cenové nabídky? V opačném případě žádáme o doplnění.“

— o+o — PAROVOD + KONDENZÁT



Odpověď Zadavatele

K dotazu Zadavatel uvádí, že v prostoru stavby není veden žádný parovod. Přeložka ani zrušení parovodu tak není součástí nabídky uchazečů.

Žádost (dotaz) č. 192

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V revidovaném výkaze výměr, zaslaném v rámci dodatečných informací č.21, jsou zdvojené výkazy výměr laboratorních interiérů (vždy jeden s označením r01).

Chápeme správně, že se jedná o nedopatření a že do nabídky máme zahrnout pouze revidované výkazy výměr, tedy výkazy s označením r01?“

Odpověď Zadavatele

Ano, tento předpoklad je správný (viz odpověď na dotaz č. 190).

Žádost (dotaz) č. 193

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V revidovaném výkaze výměr laboratorních interiérů mají některé položky předdefinovanou hodnotu DPH 20%. Jedná se např. o pol.č.4 v místnosti č. 120 a 122.

Máme tyto výkazy ocenit takto, vzhledem k tomu, že soutěžním kritériem je cena bez DPH? Nebo máme tyto chybné vzorce opravit? Případně žádáme o zaslání opravených VV.“

Odpověď Zadavatele

Zadavatel požaduje, aby uchazeči ocenili předmětné položky ve vztahu k DPH v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že uvedená sazba DPH neodpovídá skutečnosti, uchazeči příslušné hodnoty a vzorce upraví.

Upravení části přílohy č. 2 Dokumentace

Upravenou část přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_XXIV.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky