

V Praze dne 18. června 2014

## **DODATEČNÉ INFORMACE XXVII.**

Vážení dodavatelé,

v návaznosti na obdrženou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část“, ev.č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „**Zadavatel**“) a předchozí dodatečné informace XXVI. poskytnuté 17. 6. 2014, tímto v souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, poskytujeme následující dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

### **Doplnění k žádosti (dotazu) č. 202**

Text žádosti (dotazu) zájemce:

*„Upozorňujeme zadavatele, že především výkazy výměr určené k odevzdání nabídky, ve kterých došlo v průběhu zadávacího řízení k revizi, obsahují chyby ve vzorcích, respektive v provázání vzorců rekapitulace se součtovými hodnotami jednotlivých oddílů v položkovém rozpočtu. Žádáme tímto zadavatele o jasné vyjádření, jakým způsobem má uchazeč postupovat při stanovení ceny objektů. Jedná se například o VV F-1-1-1\_VV, F.2.9\_VV, F-2-14\_komunikace, F.1.4.6\_Silnoprůd.“*

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v rámci dodatečných informací XXVI. informoval dodavatele, že v návaznosti na uvedený dotaz upraví příslušné části výkazu výměr obsahující chyby ve výpočtových vzorcích tak, aby zahrnovaly součty všech položek. Zároveň Zadavatel v návaznosti na provedené úpravy částí výkazu výměr prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na výše uvedené Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací poskytuje upravené části přílohy č. 2 Dokumentace (obsahující správné výpočtové vzorce), a to v dokumentu s názvem „Upravena\_cast\_prilohy\_c2\_Dokumentace\_DI\_XXVII.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

*podepsáno elektronicky*