

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 20. února 2023

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Technologický systém pro recyklaci bazénových pracích vod**“.

#### Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle jakého dokladu, certifikátu či technického listu bude hodnotit zadavatel účinnost nabízeného zařízení, která je požadovaná v rámci technické specifikace zařízení? Účinnost recyklování veškeré prací vody je požadována dle technické specifikace minimálně ve výši 80%.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dodavatel v rámci podané nabídky předloží dle čl. 4 zadávací dokumentace Podrobnou technickou specifikaci nabízeného zařízení, ve které mimo jiné uvede minimální účinnost recyklace jím nabízeného řešení. Následně dle smlouvy je dodavatel povinen předložit certifikát od nezávislé zkušební autority deklarující minimální účinnost dodaného systému 80% z celkového množství pracích vod vypuštěných při praní filtračních nádob.

S pozdravem

Ing. Dagmar Jirková  
Administrátor veřejných zakázek  
Právní oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze