

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 9. března 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Technologický systém pro recyklaci bazénových pracích vod**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádáme o upřesnění specifikace plánovaného prostoru (výška x šířka x délka) předpokládané instalace recyklační technologie, akumulární nádrže (20-30 m³) pro prací odpadní vodu a akumulární nádrže produktu z recyklační technologie v rámci současného bazénového provozu. V této souvislosti žádáme o doplnění požadovaných rozměrů, layout plánovaných umístění výše uvedených prvků recyklační technologie v rámci současného bazénového provozu a označení rozměrů transportních cest k plánovaným prostorům instalace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro instalaci technologie na recyklaci bazénové vody je připraven prostor bývalého „velína“ s rozměry 350 cm (výška) x 500 cm (šířka) x 330 cm (hloubka). V tomto prostoru je jeden nosný sloup (45 x 45 cm), přílohou je plán suterénu s vyznačením prostoru a zakresleným nosným sloupem. Prostor je umístěn v suterénu objektu a přístup je po schodišti, zde je limitním rozměrem vstup do objektu a strojovny – dveře 200 x 80 cm. Pro napojení recyklační linky je připraven bypass na stávající bazénový okruh, viz příložené foto bypassu, na kterém je patrný i volný prostor pro instalaci technologie.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Žádáme o možnost prohlídky na místě plnění veřejné zakázky v dodatečném termínu nejpozději do 10. 3. 2023 z důvodu skutečnosti, že v zadávací dokumentaci nejsou dostatečně specifikovány prostory instalace všech prvků technologie, transportní trasy ani délky a průměry potrubních tras napojení nátoky, odbytu produktu. Navíc vznikla nová skutečnost (znění žádosti o vysvětlení ZD č. 3), kde zadavatel připouští vynechání produktové nádrže recyklační technologie. Proto je nutno ověřit na místě alternativní odbyt produktu přímo do akumulární nádrže recirkulačního okruhu bazénu.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Termín pro prohlídku prostor byl stanoven v souladu se zákonem v zadávací dokumentaci a další termín již není možný. Pro vyhodnocení stávajícího prostoru na základě předchozího bodu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace je přiloženo orientační schéma rozmístění stávající technologie (včetně stávající akumulární nádrže) a foto připraveného prostoru včetně bypassu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V zadávací dokumentaci ani jejich přílohách není uveden rozbor vstupní vody (ředící vody), kterou v provozním řádu popisujete, že je využívána z vlastní studny jako hlavní zdroj vody pro doplnění cirkulačního okruhu bazénu. Žádáme Vás o poskytnutí tohoto rozboru vstupní vody (vlastní studna) z období posledních 3 měsíců. Dále bychom rádi požádali o rozbor bazénové vody za období posledních 3 měsíců.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Aktuálně je voda dopouštěna z vodovodního řádu, tzn. že tato voda má parametry vody pitné (a ty jsou také požadovány na výstupu z recyklační linky). Studna je v současné době odstavena a její voda není využívána. Rozbory bazénové vody za poslední 3 měsíce jsou přílohou tohoto vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Dagmar Jirková
Administrátor veřejných zakázek
Právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze