

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 27. března 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – VI.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Technologický systém pro recyklaci bazénových pracích vod**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle technické specifikace-UPRAVENÁ v bodu č. 8 je uveden popis prostoru pro umístění recyklační technologie a popis limitní trasy pro transport recyklační technologie do místa instalace (točité schody, dveře 80 x 200 cm). Z přiložené fotografie místa instalace je však zřejmé, že touto transportní cestou nebylo možno provést transport prvků aktuálně používané technologie recirkulace (pískové filtry). Žádáme o potvrzení, zda je uvedená transportní trasa opravdu jediná možná a zda touto trasou byly instalovány i pískové filtry. Pokud ne, tak za jakých podmínek lze náhradní trasu použít pro instalaci recyklační technologie?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Pro přístup do suterénních prostor (místa instalace recyklační technologie) je možné využít i manipulační šachtu o rozměrech cca 3 x 5 m (viz přiložené fotografie), která se nachází v bezprostřední blízkosti místa instalace. Její využití je ale závislé na použití těžké techniky (jeřáb) pro manipulaci s krycími panely a podmíněno uvedením prostupu a místa pod ním (dílňa) do původního stavu, tzn. zpětné zakrytí, nová vnější hydroizolace opětovně sesazených panelů, úpravy terénu do původního stavu, úpravy vnitřních prostor dílny atd.

S pozdravem

Ing. Dagmar Jirková
Administrátor veřejných zakázek
Právní oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze