

Značka	Popis	Název
	1-3V/kv=	Směšovací ventil třícestný Kv 8
	VV/kv=	Vyvažovací ventil CIM 747
	2-3V/kv=	Směšovací ventil třícestný Kv 4
	KKF	Kulový uzávěr voda s filtrem - FILTR BALL FF (páka)
	1-KK	Kulový uzávěr voda PERFECTA FF

Označení	Značka	Popis	Název
P-1		EVOSTA2 40-70/130 1"	
P-2		EVOSTA3 80/130 1"	

Potrubí	Izolace	Tloušťka	délka
Medená rúrka 15x1,0	PIPO Als	19 mm	170.4 m
Medená rúrka 18x1,0	PIPO Als	19 mm	40.0 m
Medená rúrka 28x1,0	PIPO Als	19 mm	86.1 m
Medená rúrka 35x1,5	PIPO Als	19 mm	131.2 m
Oceľová rúrka závitová a bezšviková DN 32	PIPO Als	19 mm	4.9 m
Medená rúrka 22x1,0	PIPO Als	19 mm	35.6 m

- 1.205 -	
RESTAURACE	
206.4 m2	670.7 m3
22 °C	10851 W

- 1.205A -	
AKADEM.KLUB	
35.8 m2	116.5 m3
22 °C	1934 W

- 1.221 -	
PROVOZNÍ MÍST.	
5.6 m2	18.3 m3
22 °C	987 W

- 1.222 -	
ŠATNA MUŽI	
5.3 m2	17.2 m3
24 °C	683 W

- 1.222A -	
PŘEDSÍŇ WC	
2.6 m2	8.5 m3
20 °C	86 W

- 1.222B -	
WC	
1.6 m2	5.3 m3
20 °C	44 W

- 1.222C -	
ŠATNA ŽENY	
5.3 m2	17.2 m3
24 °C	775 W

- 1.223 -	
PŘEDSÍŇ WC	
2.6 m2	8.3 m3
20 °C	84 W

- 1.224 -	
WC	
1.7 m2	5.7 m3
20 °C	47 W

- 1.225 -	
CHODBA	
32.8 m2	106.7 m3
18 °C	1739 W

- 1.226 -	
SKLAD OBALŮ	
2.5 m2	8.3 m3
16 °C	0 W

- 1.227 -	
CHLAZENÝ SKLAD	
2.5 m2	8.1 m3
16 °C	0 W

- 1.228 -	
SKLAD NÁPOJŮ	
3.1 m2	10.0 m3
17 °C	0 W

- 1.229 -	
HR.PŘÍPRAVA ZEL.	
4.1 m2	13.3 m3
18 °C	127 W

- 1.230 -	
SKLAD POTRAVIN	
10.5 m2	34.1 m3
17 °C	0 W

- 1.231 -	
ELETKROROZVODNA	
2.4 m2	7.7 m3
18 °C	0 W

- 1.232 -	
ÚKLID KUCHYNĚ	
1.6 m2	5.2 m3
10 °C	-222 W

- 1.233 -	
ÚKLID RESTAURAC E	
1.6 m2	5.2 m3
10 °C	-236 W

- 1.234 -	
KUCHYNĚ	
56.2 m2	182.5 m3
18 °C	2447 W

- 1.235 -	
CHODBA	
5.9 m2	19.1 m3
20 °C	263 W

- 1.236 -	
WC ŽENY	
15.8 m2	51.5 m3
20 °C	589 W

- 1.236A -	
WC MUŽI	
17.5 m2	56.8 m3
20 °C	871 W

- 1.236B -	
WC ZTP	
4.1 m2	13.3 m3
20 °C	213 W

B	01/06/2023	Úprava rozsahu navrhovaných prací	Ing. Václav Voborník
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový systém: JTSK

ZPRACOVATEL ČÁSTI

TECHNIKA PROSTŘEDÍ

ing.Václav Voborník
Na Svahu 1092, Kosmonosy
tel.: 603 485 875
E-mail: techpro@seznam.cz

VEDOUCÍ ZAKÁZKY	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL
Ing. Václav Voborník	Ing. Václav Voborník	Ing. Václav Voborník

ČÍSLO ZAKÁZKY KOOPERANTA: 2218-F5

VEDOUCÍ ZAKÁZKY	HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL
Ing. Richard Šembera		
HIP	**HLAVNÍ PROJEKTANT**	**SCHVÁLIL**
Ing. Richard Šembera	Ing. Richard Šembera	

GREBNER
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁ Ř
SPOL. S R. O.
JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3

INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha Suchdol

AKCE:
Rekonstrukce restaurace Farma
Vytápění

OBSAH:
Schéma rozvodu

DATUM	ČÍSLO ZAKÁZKY	NAHRAZUJE VÝKRES Č.:
03/2023		* * *
STUPEŇ	**FORMÁTY**	**ČÍSLO PARÉ**
DPS	XXX	
ČÁST DOKUMENTACE	**MĚŘÍTKO**	
TOP		
OBJEKT	**ČÍSLO VÝKRESU:**	
	B03	