Vzduchotechnika

Pozice	Počet	Jednotka / Umístění	Přívod vzduchu	Odvod vzduchu	Druh ohřevu	Topný výkon	Tlak. ztráta ohřívače	Připoj. Ohřívač	Druh chlazení	Chl. Výkon voda 6/12°C	Chl. Výkon R410	Tlak. ztráta chladič	Připoj. Chladič	El. Příkon 3x400 V	El. Příkon 1x230 V	Proud provozní	Napětí	Záloha UPS	Způsob regulace	Akustický údaj	Poznámka
	ks/sb	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]	[kW]	[kPa]	rozměr	[-]	[kW]	[kW]	[kPa]	rozměr	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[-]	[-]	[dB(A)]	
VZ.01	**kuchyně**																				
1.1	1	VZTJ/127	5 000	*	75/55	12,65	4,15	DN25	R410a	*	28,76	*	18/28	2,200	*	4,4	3x400	ne	MaR		
			*	5000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,200	*	4,4	3x400	ne	MaR		
1.3	2	PPK/205	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1x230	ne	EPS		bez prou zavřeno
1.4	1	DIG1/234	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	1x230	ne	EL		osvětlení stropu
1.5	1	DIG2/234	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	1x230	ne	EL		osvětlení stropu
1.6	1	DIG3/234	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	1x230	ne	EL		osvětlení stropu
VZ.02	**restaurace**																				
2.1	1	VZTJ / 127	5 000	*	75/55	22,7	1,19	DN25	*	*	*	*	*	2,200	*	4,4	3x400	ne	MaR		
			*	5000	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,200	*	4,4	3x400	ne	MaR		
2.2	2	PPK/205	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1x230	ne	EPS		bez prou zavřeno
VZ.03	**sklady**																				
3.1	1	VENT/234	*	150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,061	0,44	1x230	ne	EL		
VZ.04	**sociální zázemí**																				
4.1	1	VENT/222a	*	80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,061	0,44	1x230	ne	EL		
	1	VENT/223	*	80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,061	0,44	1x230	ne	EL		
VZ.05	**provozní místnost - chlazení**																				
5.2	1	KOND./střecha	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,540	2,5	1x230	ne	EL		
VZ.06	**Akademický klub - chlazení**																				
6.1	1	KOND./střecha	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1,850	8,05	1x230	ne	EL		
						Qt				Qchw	Qchr410			3x400V	1x230V						
						35,35				**0**	**28,76**			**8,8**	**2,573**						