



Značka	Popis	Název
1-SV/ve	Směrovací ventil třicestý W 8	
1-VV/ve	Vývěvovací ventil DM 147	
1-SV/ve	Směrovací ventil třicestý W 4	
1-KF	Kulový uzavírací vřet s filtrem - FILTR BALL FF (pás)	
1-KK	Kulový uzavírací vřet PERFECTA FF	

Označení	Značka	Popis	Název
P-1	1	EVOSTA2 40-70/130 1"	
P-2	1	EVOSTA3 80/130 1"	

Potrubi	Izolace	Tloušťka	délka
Mederná rúrka 15x1,0	PPO As	19 mm	178,4 m
Mederná rúrka 18x1,0	PPO As	19 mm	440,0 m
Mederná rúrka 28x1,0	PPO As	19 mm	86,1 m
Mederná rúrka 35x1,5	PPO As	19 mm	131,2 m
Oceľová rúrka závitová s beškovou DN 32	PPO As	19 mm	4,9 m
Mederná rúrka 22x1,0	PPO As	19 mm	35,6 m

B	01/06/2023	Úprava rozsahu navrhovaných prací	Ing. Václav Voborník
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změny	Vypracoval

Souhrnný výkres: JTK

ZPRACOVATEL: AST TECHNIKA PROSTŘEDÍ ing. Václav Voborník Na Svahu 1092, Kosmonosy tel.: 603 485 875 E-mail: techpro@seznam.cz				
VEDOUcí ZÁKAZNÍK: Ing. Václav Voborník	VYPRACOVATEL: Ing. Václav Voborník	SOBRATEL: Ing. Václav Voborník		
CELKOVÝ ZÁKAZNÍK: Z218-F5				

VEDOUcí ZÁKAZNÍK: Ing. Richard Šembera	HLAVNí ARCHITEKT: Ing. Richard Šembera	VYPRACOVATEL: Ing. Richard Šembera	GREBNER INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3	
INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha Suchbát	STUPEŇ: DPS	ČÍSLO ZÁKAZNÍK: 03/2023	FORMÁT: XXX	NAVRHOVATEL VÝKRESU: B01
ARCE: Rekonstrukce restaurace Farma Vytápění	ČÁST DOKUMENTACE: TOP	MĚŘITÍ:		
OBJEKT: Půdorys 1. podzemního podlaží	OBJEKT:	ČÍSLO VÝKRESU:		