



LEGENDA EPS

- EPS ÚSTŘEDNA EPS
- LCD EXTERNÍ ZOBRAZOVACÍ TABLO
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – TERMODIFERENCIÁLNÍ
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – OPTICKO–KOUŘOVÝ
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – OPTICKO–KOUŘOVÝ V PODHLEDU
- AUTOMATICKÝ HLÁSIČ – MULTISENZOROVÝ
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ EPS
- SIRÉNA EPS
- ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK OVLÁDANÝ EPS
- EPS OVLÁDACÍ VÝVOD
- REPS ROZVADĚČ REPS, VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODULY
- ek42 VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL 4IN/2OUT
- ek12 VÝSTUPNÍ MODUL 12 Rel

- OVĚŘOVACÍ VEDENÍ S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
- KRUHOVÁ HLÁSIČOVÁ LINKA (BEZ FUNKČNÍ INTEGRITY)
- LINKA OPTICKÝ KABEL

LEGENDA ZNAČENÍ EPS

- F: 123/4 FYZICKÁ ADRESA
číslo ústředny (1), číslo karty v ústředně (2)
pozice na kartě (3), pořadové číslo na lince (4)
- L: 100/4 LOGICKÁ ADRESA
100 – číslo skupiny, 4 – číslo ve skupině

| | | | |
|--------|----------|-----------------------------------|------------|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | | | |
| B | 1.6.2023 | Úprava rozsahu navrhovaných prací | |
| Revize | Datum | Obsah výkresu / popis změn | Vypracoval |

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

| | | | |
|---|---|---|--------------------|
| Objednatel: ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze | Zpracovatel: GREBNER INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESEŇOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3 | Zpracovatel částí: COLSYS Colsys s.r.o. Bušehradská 109 272 03 Kladno-Dubí Tel. : 312 278 111 | Paré: |
| Místo stavby : Praha – Suchbát | SOD objednatel : | Architekt Ing. arch. T. Med | |
| Název akce: Česká zemědělská univerzita v Praze Rekonstrukce restaurace Farma Dokumentace pro výběr zhotovitele | | Zodp. projektant Ing. R. Šembera | |
| | | Vypracoval J. Mišíčková | |
| | | Kontrola Ing. M. Menci | |
| | | HIP Ing. R. Šembera | |
| | | Měřítko: – | Formát: 3x A4 |
| | | Datum: 6/2023 | |
| Příloha: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Blokové schéma EPS | | Číslo zakázky: PGI 2538–22 | Stupeň: DVZ/DPS |
| | | Číslo přílohy: D.1.7.b–03 | Změna: B |