

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 13. prosince 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**ČZU - Rekonstrukce restaurace Farma v menze**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Nepovedlo se nám dohledat projektovou dokumentaci pro AV techniku. Jediné, co bylo nalezeno je blokové schéma: D.1.4.6.b-05_BS_AVT_revB.pdf. Prosíme o její poskytnutí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Rozmístění prvků AVT je v půdorysu SLP, v TZ je popis a zapojení v BS.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výkazu výměr jsou svítidla S a ST, která nejsou zakreslena ve výkresové dokumentaci a nejsou uvedena ani v knize svítidel.

Svítidlo ST- Svítidlo 8W, IP44, zahradní, sloupkové, včetně elektronického předřadníku a světelných zdrojů	kus	11,000
Svítidlo S - Svítidlo do bočnice schodů, 1,5W, IP65 LED-včetně potřebného přísl. Pro montáž	kus	8,000

Podle čeho je máme nacenit? Můžeme Vás požádat o referenční výrobek?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel upravil výkaz výměr a tyto položky odstranil. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V knize svítidel se nachází svítidla N4 a N5, která nejsou uvedena ve výkazu výměr ani ve výkresové dokumentaci. Co je to za svítidla? Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Svítidla N4 a N5 nejsou předmětem veřejné zakázky, byly uvedeny pouze jako alternativa.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ve výkresové dokumentaci se nachází svítidlo P, které není uvedeno ve výkazu výměr ani v knize svítidel. Co je to za svítidlo? Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Jedná se o venkovní svítidlo, které není předmětem veřejné zakázky. Zadavatel upravil výkaz výměr a tyto položky odstranil. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

U položky „Zásuvka 230V, 16A, 1násobná, vč. instal. krabice a rámečku, barva bílá, zapuštěná montáž“ je ve Výkazu výměr uvedeno 112 ks. Ve výkresové dokumentaci jich bylo nalezeno 120 ks. Kterého počtu se máme držet?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Platí počet ve výkresové dokumentaci. Zadavatel upravil výkaz výměr. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

U položky „Zásuvka 230V, 16A, 1násobná, IP44, polozapuštěná montáž“ je uvedeno 20 ks. Ve výkresové dokumentaci jich bylo nalezeno 25 ks. Kterého počtu se máme držet?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Platí počet ve výkresové dokumentaci. Zadavatel upravil výkaz výměr. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel zpracovává další žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na jejichž základě bude též prodloužena lhůta pro podání nabídek. Zadavatel tedy nyní lhůtu pro podání nabídek neprodlužuje a obě prodloužení provede v následujícím vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze