

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. prosince 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IV.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**ČZU - Rekonstrukce restaurace Farma v menze**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ráda bych se zadavatele zeptala na kvalifikační předpoklad u osoby projektového týmu, konkrétně osoby hlavního stavbyvedoucího. V požadavku je, aby měl ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru stavebnictví. Můžeme vědět, proč zadavatel vyžaduje jen vysokoškolsky vzdělaného hlavního stavbyvedoucího a nemůže to být i autorizovaný technik se středním vzděláním? Daný požadavek nám přijde limitující.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel požadavek na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona stanovil s ohledem na předmět plnění veřejné zakázky a zároveň s ohledem na to, aby získal plnění v odpovídající kvalitě v souladu s § 79 odst. 1 zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vzhledem k velké různorodosti dostupného interiérového vybavení a současně i velké cenové rozdílnosti žádáme o specifikování referenčních výrobců nábytku jako: stoly, židle, barové židle.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel doplňuje specifikaci nábytku: židle dřevěné - celodřevěná židle, rám čtyřnohý, masivní dřevo (příp. dýhovaná ohýbaná překližka), , nohy svislé (zamezení zakopávání o zadní nohy), průřez nohou obdélný. Povrchová úprava polyuretanový lak Sedák a opěrák ergonomicky tvarovaný podélně prohnutý a v ergonomickém sklonu (překližka, ohýbané dřevo apod.). Konstrukce zadních nohou přechází v opěrák, napojení sedáku i opěráku s konstrukcí bude bez viditelných spojovacích prvků. Subtilní zádová opěrka zafrézovaná do plochy konstrukce zadní nohy. Hrany židle v kontaktu se sedícím zakulacené radiusem min. 3 mm. Velmi kvalitní zpracování truhlářských detailů, napojení masivu a překližky bez spár a přesahů. Hmotnost max. 5 kg pro snadnou manipulaci. Nohy opatřeny kluzákem. Barová židle - barová celokovová židle, rám nohou se skládá z ocelových trubek. Židle vybavena trnoží. Sedák je z ocelového plechu s laserem vyřezávaným vzorem otvorů. Sedadlo je ergonomicky tvarované a mírně ergonomicky dopředu skloněné. Židle má integrovanou rukojeť (nízkou opěrku) pro snadnou

manipulaci. Hmotnost max. 7 kg pro snadnou manipulaci. Nohy opatřeny kluzáky. Povrchová úprava prášková barva (šedo-černé odstíny – např. grafitová, černá, apod.).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Ve zveřejněném stavebním povolení je poznámka o odstranění materiálů s obsahem azbestu. Ve zveřejněném VV jsme nenalezli položky pro odstranění materiálů s azbestem. Žádáme o doplnění chybějících položek a určení rozsahu nebezpečného odpadu.

Budou splněny podmínky stanovené v závazném stanovisku HS HMP čj. HSHMP 01979/2023 ze dne 19.1.2023 a to :

8. Před zahájením rekonstrukčních prací musí být z objektu odstraněny materiály s obsahem azbestových vláken (těsnění v rozvodech VZT). Tyto práce musí být provedeny odbornou společností, která má kategorizované práce s azbestem a hodnocena zdravotní rizika v souladu s požadavky platných předpisů. Tato společnost zpracuje „Hlášení prací s azbestem“ se všemi náležitostmi v souladu s požadavky platných předpisů pro práci s azbestem a min. 30 dnů před zahájením prací je předloží místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dá se předpokládat, že spoje rušeného potrubí VZT budou obsahovat prvky azbestu, viz VV část VZT řádek 107 a 110.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Ve zveřejněném stavebním povolení jsou vyjmenované stavební objekty, které mají být obsaženy ve stavbě. V zadávací dokumentaci jsme nenalezli objekty: SO 01.02 zastřešení terasy – pergola, SO 04 vrtý pro tepelné čerpadlo. Chápeme správně že tyto stavební objekty nejsou předmětem zadání této VZ?

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1627/38 (zastavěná plocha a nádvoří) 1627/1 v katastrálním území Suchdol.

Stavba obsahuje :

- SO 01.1. restaurace – stavební úpravy
- SO 01.2 zastřešení terasy – pergola
- SO 01.3 stavební úpravy rampy
- SO 02 zpevněné plochy
- SO 04 vrtý pro tepelné čerpadlo

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Stavební objekty SO 01.2 a SO.04 nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Ve VZD 2 ze dne 5. 12. 2023 zadavatel v odpovědi č. 3 specifikuje požadavky jaké musí splňovat stěrkový systém litých podlah. Prosíme ještě o vyspecifikování požadované max. teplotní odolnosti.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Teplotní odolnost podlahy v kuchyni musí být alespoň +100°C.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Tímto bychom rádi požádali o doplnění zadávací dokumentace o přílohu č. 1 Smlouva o dílo ve formátu word k vyplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V souladu s čl. 3 zadávací dokumentace do nabídky nebude účastník smlouvu vkládat, zadavatel tedy nebude smlouvu poskytovat v editovatelné podobě.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. 1. 2024 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze