

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 28. prosince 2023

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VI.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**ČZU - Rekonstrukce restaurace Farma v menze**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V předaném soupisu prací v části 05- SO 01.1.4 Vzduchotechnika je položka č. 112 – VRN – stavební přípomocce – protiprašná opatření při bourání průchodů a prostupů ve VZT kanále na úrovni 1.PP. U této položky je uvažována montáž 400 hodin, nejedná se o omyl (překlep místo 40 h)? Jaké práce se mají oceňovat v této položce? Žádáme o vysvětlení, popřípadě úpravu soupisu prací.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, jedná se o administrativní chybu. Zadavatel upravil výkaz výměr. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V předaném soupisu prací jsou některé položky s nulovou výměrou, např. v části 05- SO 01.1.4 Vzduchotechnika položky č. 118, 119 a 121. Chápeme správně, že tyto položky nejsou předmětem zadání, a tudíž se nemají oceňovat?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ano, tyto položky nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Zadavatel upravil výkaz výměr a tyto položky odstranil. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

V rozpočtu SO.01.1.0 Demolice v oddíle Přesun hmot nejsou položky pro vodorovné a svislé přesuny suti v rámci staveniště. Jsou zde pouze položky pro odvoz suti, ukládku na skládku a jen 20% z celkového množství (310, 639 t) jako vodorovná doprava suti stavebním kolečkem. Žádáme zadavatele o doplnění rozpočtu o příslušné položky pro Vnitro staveništní svislou a vodorovnou doprava suti a vybouraných

hmot. Všechnu vybouranou suť je nutné přesunout a naložit na dopravní prostředek pro odvoz a ukládku na skládku ne jenom 20% tonáže a to ještě jen převoz v kolečku.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Podle metodiky ÚRS je v položce 997013509 obsažena vnitrostaveništní doprava takto: "3401. V cenách jsou obsaženy náklady na technologickou manipulaci s materiálem v tomto rozsahu: vodorovně do vzdálenosti 20 m, svisle do 3,5 m ". Položka 997221141 je ve VV uvedena pro zohlednění části vnitrostaveništní dopravy, kdy nebude možné použít mechanizaci v odhadnutém rozsahu 62,1 t. Pro názornost v 1. PP bude celkem vybouráno 17,1 t, určených pro svislou přepravu do 3,5 m.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V rozpočtu SO.01.1.1 Stavební část v oddíle 9 Ostatní konstrukce a práce chybí položka dodávky a specifikace 4 ks Hasící přístroje. Žádáme zadavatele o doplnění rozpočtu o příslušné položky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel upravil výkaz výměr a přidal položku „včetně dodávky“. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

V rozpočtu SO.01.1.1 Stavební část v oddíle 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům u plošky č. 88 Stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková je uvedena špatná výměra. Koeficient přepočtu není 0,3 ale 3 neboť spotřeba stěrky je 3 - 4 kg/m². Žádáme zadavatele o změnu množství příslušné položky.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Opraveno na koeficient 1,3. Podle technických podmínek známých výrobců stěrkových materiálů je spotřeba max. 1,5 kg/m², při aplikaci dvou vrstev tl. do 1 mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 16. 1. 2024 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze