

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 5. ledna 2024

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VII.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**ČZU - Rekonstrukce restaurace Farma v menze**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Při tvorbě cenové nabídky jsme zjistili, že předaný výkaz výměr neodpovídá výkresové dokumentaci a knize svítidel. Ve VV např. chybí svítidla F, N4, N5 a řízení osvětlení DALI. U některých svítidel je uveden odlišný počet ks. V knize svítidel potom nejsou uvedena svítidla ST, S, EM. Čeho se máme při tvorbě cenové nabídky držet? Jakým způsobem svítidla a řízení osvětlení ocenit? Má být systém DALI součástí CN?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ano, byl zjištěn rozpor mezi návrhem svítidel v části interiéru a projektem silnoproudu. Zadavatel upravil část silnoproudu a výkaz výměr. Systém řízení osvětlení je součástí nabídky. Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Součástí přílohy je :

Knihy svítidel – *D.1.4.5.b-02_Osvětlení_1.NP_revC*

Půdorys osvětlení v části elektro - *D.1.4.5.b-02_Osvětlení_1.NP_revC*

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dále jsme zjistili, že půdorys osvětlení uvedené v části elektro neodpovídají výkresům osvětlení PD interiéru. Jsou zde uvedena jiná svítidla. Čeho se máme při tvorbě CN držet?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Rozpory v části elektra byly sladěny dle interiéru.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jakým způsobem ocenit položky: Vyzbrojení 1.pole rozvaděče RM1, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení ks 1,000; Osazení jističů do RM1.5 - první řada jističů ks 1,000; Rozvaděč RS1.2.1 - Rozvaděčová skříň, vč. dopravy, montáže, osazení, průchodek, ukončení a zapojení Kompletní demontáž ks 1,000.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Popis provedení je popsán v technické zprávě. U Položky Vyzbrojení 1.pole rozvaděče RM1- jedná se o doplnění jednoho jističe.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Je prosím možné doplnit schéma úpravy a doplnění rozvaděčů?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Jedná se o doplnění 1 jističe na DIN lištu. Není potřeba vydávat výkres v rámci této úpravy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Můžete přesněji specifikovat svítidla?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel nspecifikuje přesně svítidla ani neuvádí referenční svítidla. V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 byla aktualizována i kniha svítidel - dokument *D.1.4.5.b-02_Osvětlení_1.NP_revC*.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dne 01.12. jsme zasílali dotaz ohledně AV techniky ve znění: Nepovedlo se nám dohledat projektovou dokumentaci pro AV techniku. Jediné, co bylo nalezeno je blokové schéma: *D.1.4.6.b-05_BS_AVT_revB.pdf*. Prosíme o její poskytnutí.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Projekt AV techniky je obsažen v TZ a v půdorysech části slaboproudu D.1.6. Kompletní část zadavatel uveřejnil spolu s tímto Vysvětlením zadávací dokumentace.

D.1.4.6.a	Technická zpráva revB
D.1.4.6.b-01	Půdorys 1.PP revB
D.1.4.6.b-02	Půdorys 1.NP revB
D.1.4.6.b-03	Situace přípojky SLP revB
D.1.4.6.b-04	Blokové schéma SCS revB
D.1.4.6.b-05	Blokové schéma AVT revB
D.1.4.6.b-06	Blokové schéma SNV revB

Vysvětlení zadávací dokumentace č.6

V rámci úprav části PD silnoproudu zadavatel upravil výkaz výměr u položky 700 045 – byla doplněna délka 75m. Nyní je tato položka specifikována následovně: *700 045 - Kabel CYKY 4x185 - Kabel vč. ukončení, zapojení, označovacího štítku, vč. dopravy, manipulace a montáže. Délka dle seznamu zařízení výkresů půdorysu, včetně prořezu a rezerv.* Přílohou tohoto vysvětlení je upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování nabídky použít výhradně tento upravený výkaz výměr.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. 2. 2024 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze