



Česká zemědělská
univerzita v Praze

Rektorát
Provozně technický odbor – Oddělení Elektro

Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchdol
Tel.: +420 224 384 210, www.czu.cz

Ing. Václav Kuchynka
vedoucí projektant

tel.: +420 377 240 889
alt.: +420 377 240 524
email: kuchynka@pilsprojekt.cz



PilsProjekt, s.r.o.
Částkova 74, 326 00 Plzeň - Slovany
IČ: 291 15 744, DIČ: CZ29115744

V Praze dne 05.10.2023

Naše značka: 0510/OE/23

Potvrzení možnosti připojení novostavby do OM č. 9990066217, Areál Suchdol, Kamýcká 129

Potvrzuji, že připojení navržené novostavby:

*Novostavba zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou dětských skupin na pozemku parc.
č. 1627/1 v k.ú. Suchdol*

s parametry:

$P_i = 95 \text{ kW}$

$\beta = 0,6$

$P_p = 64,60 \text{ kW}$

$I_p = 98 \text{ A}$ požadovaná pojistka 100 A

je možné na areálové rozvody ČZU, a to ve stávající RIS na fasádě koleje A s jističem 125A,
a že je zajištěna dostatečná kapacita rezervovaného příkonu na zmíněném odběrném místě.

Pavel Procházka, DiS
vedoucí Odd. Elektro
PTO

Česká zemědělská univerzita v Praze
Provozně technický odbor
Oddělení elektro
Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
IČ: 60460709
(1)