



TSV
Termostatický směšovací ventil R 3/4" mechanický s rozsahem nastavení teploty 30-60 °C.
s integrovanými zpětnými klapkami na vstupech studené a teplé vody.
Osazení v níže zdi. Dvířka plechová 30/30 cm. Parapet níže 1,20 m.
Uzavírací armatury st. a teplé vody G 3/4" na přívodu.
Rozvody vody - uváděn vždy vnější profil potrubí !
* Rozvod SV,TV,C vedený pod stropem na záv. tyčích - materiál měď (CU), spoje lisováním.
* Rozvod SV,TV,C vedený v izolaci podlahy plast PE-Xa (síťovaný PE), spoje lisováním.
* Rozvod požární vody - vedený převážně pod stropem - materiál ocel nerez (INOX) 1.4401, spoje lisováním.
* Rozvody vody budou vedené v tepelné izolaci podlahy EPS tl. 80 mm.
* Hlavní rozvod TV+C věst přednostně v rovině bez výškových přechodů s ohledem na možnost tvoření
vzduchových plynů. Přechody provádět s potrubím SV a přípojevacím potrubím. Redukce potrubí provádět
přednostně s T kusech.

Min. tloušťka izolace potrubí dle vyhl. 151/2001 sb.
instalace teplé vody:
vnitřní průměr do 22 mm.....20 mm
vnitřní průměr nad 22 mm do 35 mm.....30 mm
vnitřní průměr nad 35 do 100 mm.....rovná vnitřnímu průměru
instalace studené vody.....6 mm

LEGENDA NAVRŽENÝCH SÍTÍ:

- rozvod studené vody vnitřní - 10 st.C
- rozvod studené vody vnější
- rozvod teplé vody - 60 st.C
- cirkulace teplé vody 50 - 60 st.C
- rozvod teplé vody smíšené - max.45 st.C
- koupelny dětí v MŠ
- rozvod požární vody zavodněný

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Číslo	Popis	Plocha [m²]
201	chodba se schodištěm	33,93
202	umývárna s WC pro ZTP	5,49
203	šatna personál	6,78
204	zasedací místnost	17,61
205	ředležiště	13,19
206	prádelsna	5,51
207	výdejna pokrmů vč. mytí nádobí	13,61
208	uklidovací místnost	2,85
209	infrasauna	7,74
210	šatna - skupina 3	17,57
211	umývárna - skupina 3	14,66
212	WC učitelka	3,00
213	denní místnost pro 21 dětí skupiny 3	64,75
214	odpočinková místnost - skupina 3	42,08
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA [m²]		248,77

OBJEKT A : ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU
montážní rovina RD ±0.000 = 278.000
podlaha 1.NP +0.200 = 278.200
úroveň 2.NP +3.910 = 281.91
úroveň terasy +0.180 = 278.180

NÁZEV AKCE:		NOVOSTAVBA ZAŘÍZENÍ PRO VÝCHOVU A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ FORMOU DĚTSKÝCH SKUPIN NA POZEMKU PARC. č. 1627/1 V KAT. OZ. SUCHDOL		P.Trojan – T. PROJEKT projektová kancelář Ke Cvičisti 188 332 09 Stěnovice tel: 732748148 E-mail: pavel.trojan@seznam.cz	
NÁZEV OBJEKTU:		TECHNIKA PROSTŘEDÍ – ZDRAVOTNÍ INSTALACE			
Investor:		Česká zemědělská univerzita v Praze Karmýjská 129165 00 Praha – Suchdol, IČO: 60460709			
OÚ:	obec Praha	Gen.projektant:	Pilsprojekt s.r.o.	Č.zakázky:	08-1-23
Okres:	Praha – sever	Vypracoval :	P.Trojan	Datum:	08/2023
Kraj:	Hl.město Praha	Zodp.projektant :	P.Trojan	Stupeň:	společné povolení
VÝKRES:	2.NP. – PŮDORYS ROZVODŮ VODY			1:50	Č.VÝKR.: D.1.4.1.8