

## Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jakub Kleindienst, kvestor  
**IČO:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 20. srpna 2024

### VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dětská skupina Poníček – II.**“.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jak zadavatel avizoval ve vysvětlení zadávací dokumentace II. ze dne 14. 8. 2024, doplnil v příloze č. 5 zadávací dokumentace chybějící položky výkazu výměr. V příloze č. 5 jsou tedy zapracovány tři nové objekty – ZTI-S: ZTI - spodní stavba; ZTI-Z: Závlaha a dešťová kanalizace; ZTIV: ZTI - Vodovod - přípojka, přeložka. Upravená příloha č. 5 zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Chtěli bychom požádat o tabulku s podrobným popisem zámečnických prvků, která je nutná pro správné a porovnatelné nacenění zámečnických konstrukcí.

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Přílohou tohoto vysvětlení jsou 4 výkresy s tabulkami zámečnických výrobků.

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Kde jsou ve výkazu výměr (případně i v tabulce výplní otvorů) vstupní dveře do zahradního domku objekt B?

#### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dveře do objektu B jsou specifikovány na půdorysu přízemí D.1.1B.3 - dveřní křídlo z jeklového profilu, vnější líc obložen deskou OSB, černá fyzufní folie, obklad sibiřským modřínem shodným, který je použit na fasádě. Do záložky ARSB - Stavebně konstrukční řešení - zahradní domek jsou doplněny chybějící dveře. Nový výkres zámečnického výrobku D.1.1A.18.

#### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotazy k výplním otvorů: a) prvek V16 nelze vyrobit v dřevohliníku při rozměru 4130 mm, je možno dělit nebo vyrobit v hliníku? b) prvek OK1 nelze osadit jediným sklem, je možné dvojsklo? c) je možno

balkonové dveře vyrobit s průchodem 900mm místo 1000mm s ohledem na velkou hmotnost? d) u malých kruhových oken nelze dodržet  $U_w=0,75W/m^2K$ , je možné tolerovat vyšší hodnotu?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Ad a) Prvek V16 je možné předělit vodorovně a dodržet materiál dřevohliník. Ad b) Ano, je možné dvojsklo. Ad c) Zadavatel požaduje ponechat čistý průchod šířky 1000 mm. Ad d) Ano, je možné tolerovat vyšší hodnotu, vzhledem k malému podílu zasklení.

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5**

Zadavatel rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 2. 9. 2024 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
Ředitelka Právního odboru  
Česká zemědělská univerzita v Praze