





LEGENDA ROZVODŮ

-  ODKOUŘENÍ/SÁNÍ VZDUCHU
 VZDUCHOTECHNIKA – PŘÍVOD
 VZDUCHOTECHNIKA – ODVOD

POZNÁMKA

VĚTRACÍ POTRUBÍ A PŘÍVOD VZDUCHU DO KOTELNY BUDE VE SPIRO POTRUBÍ.
KOUŘOVODY BUDOU PROVEDENY V NEREZOVÉM SYSTÉMU A BUDOU VYUŽÍVAT STÁVAJÍCÍCH KOMINOVÝCH PRŮDUCHŮ.
SPALINOVÁ CESTA BUDE SPLŇOVAT POŽADAVKY NORMY ČSN EN 1443 – KOMINOVÉ KONSTRUKCE – VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A DĚLE ČSN 73 4201 – KOMINY A KOUŘOVODY.

ŘÍDÍCÍ PROJEKTANT Ing. TRUNDA	NAVRHL Ing. HANÁČEK	VYPRACOVAL Ing. HANÁČEK	KONTOLOVAL Ing. JETELINA	 ERDING a.s. ZADRALOVA 5, 628 00 BRNO
INVESTOR Česká zemědělská univerzita v Praze Karmýčká 129, 16500 Praha–Suchbát		KRAJ STŘEDOČESKÝ MÍSTO STAVBY KOSTELEČ N. ČER. LESY		FORMAT 750x390
STAVBA Zámek Kostelec nad Černými lesy – výstavba štěpkové kotelny, revitalizace ÚT		OBJEKT: SO 01 ÚPRAVY GARÁŽÍ ČÁST PROJEKTU: D.1.4.2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ		DATUM 5/2024
NAZEV VÝKRESU PŮDORYS KOTELNY – ODKOUŘENÍ A VĚTRÁNÍ		Č. ZAK. 24–201–2027		STUPEŇ DSP
		24–201–DSP–PS1.4–103		ARCH.Č.
		MĚR. 1:50		ČÍS. VÝKRESU D.1.4.2–03