



#### LEGENDA:

Rozlišení postřikovačů dle typu:

Postřikovač - výšečový rotační

HRANICE DOSTŘIKU POSTŘIKOVAČE

VÝŠEČ POSTŘIKOVAČE  
POSTŘIKOVAČ

Hlavní a sekční potrubí:

Ø 32 mm

Pružné připojovací potrubí:

QUICK JOINT Ø 20 mm

Šachtice s elektroventily:

4 x PGV 1" v šachtici - ventilová šachtice

Konstrukční detaily:

Hlavní sestava v šachtici

Ponorné čerpadlo (vodárna s plovákem)

Průtok v sekci [l/s]

Číslo sekce

Velikost elektromagnetického ventilu

Prostupy

Elektroinstalace:

Napojení na systém MaR - ovládací jednotka

CYKY 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
- k hlavní sestavě

CYKY 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
- k ventilové šachtě AZS

POZNÁMKA:

- ZÁKRES PODZEMNÍCH ZAŘÍZENÍ (SÍTÍ) NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
- PRO ZEMNÍ PRÁCE RESPEKTOVAT ČSN 73 3050. VÝKOPY V OKOLÍ VEDENÍ PROVÁDĚT RUČNĚ! ZA PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ ROZVODŮ NESE ZODPOVĚDNOST ZHOTOVITEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- VŠECHNY POTRUBÍ A KABELY CYKY SE INSTALUJÍ DO JEDNOHO VÝKOPU
- SITUAČNÍ A VÝŠKOVÝ PODKLAD PŘEVZAT OD OBJEDNATELE DOKUMENTACE, NUTNO PŘED REALIZACÍ PROVĚRIT
- PŘI STAVBĚ JE NUTNÉ DODRŽOVAT STAVEBNÍ PŘEDPISY A POSTUPOVAT V SOULADU S NÁVODY A MANUÁLY DODAVATELE TECHNOLOGIE (VÝROBKŮ)
- KLADENÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PROVÁDĚT DLE ČSN 73 6005, V MÍSTECH S POROSTY DLE ČSN 83 9061
- VEŠKERÉ SPOJE NA POTRUBÍ A MEZI OBJEKTY BUDOU VODOTĚSNÉ, PŘED ZÁSYPEM PROVÉST ZKOUŠKU VODOTĚSNOSTI CELÉHO SYSTÉMU
- PROPOJENÍ A STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOST JSOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
- SOUČÁSTÍ TOHOTO STUPNĚ PD NENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ NAVRHOVANÝCH OBJEKTŮ



Česká zemědělská univerzita  
v Praze  
Kamýcká 129  
165 00 Praha - Suchbát  
<https://www.czu.cz>

Vypracoval:

Ing. Marek Petreje

petreje@fzp.czu.cz

Kontroloval/schválil:

Ing. Tereza Hnátková Ph.D.

hnatkova@fzp.czu.cz

Investor:

Česká zemědělská univerzita

Stavba:

Zatrávněná parkoviště FŽP ČZU

Místo:

Kamýcká 129, 165 00  
Praha - Suchbát

Č. výkresu:

D.2.2 Situace závlah parkoviště FŽP

Datum: 09/2024

Stupeň: DVZ/DPS

Měřítko: 1:250

Formát: A3

Paré:

1