

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. prosince 2024

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace střediska Ruda – silážní žlaby, automatická mostní váha**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve výkazu výměr v SO01 01-02 je pol. č. 25 není nám znám pojem "Kyselinovzdorná asfaltová směs". Potřebovali bychom vědět v čem spočívá ona kyselinovzdornost, např. jedná-li se o nějaké speciální asfaltové pojivo, nebo o dodatečný nátěr. Další rozpor ACO8 v tl. 70 mm spočívá v tom, že kamenivo velikosti do 8 mm je přípustné u slabších vrstev, než je 70 mm. Pro vrstvu tloušťky 70 mm se používají asfaltové směsi s kamenivem o zrně do 16 mm, respektive do 22 mm. V praxi se tedy jedná například o směsi ACO16, nebo ACL22.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Kyselinovzdorná asfaltová směs nesmí obsahovat jako plnivo vápenec. Nevyžaduje žádné speciální pojivo či dodatečný nátěr. Směs pro asfaltovou krycí vrstvu dna žlabu bude mít specifikaci ACO16.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 9. 1. 2025 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Daniela Smolová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze