

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 20. prosince 2024

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace střediska Ruda – silážní žlaby, automatická mostní váha**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Ve výkazu výměr v části SO_01 01-03 Pol – Záchytná prefabrikovaná jímka a také v části SO_01 01-04 Pol – Akumulační prefabrikovaná jímka je uvedena položka 13 „pol 13 - Beton základových zdí prostý C -/7,5“. Ve výkresu 1.01.08 ŘEZY 1'-5' v ŘEZU 1 u jímky na kontaminované vody a také ve výkresu 1.01.09 ŘEZY 6'-10' u jímky na dešťové vody je uvedena popiska „obetonovat betonem C-/5“. Prosím o vysvětlení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jedná se o výplň v prostoru aktivní zóny základové konstrukce silážního žlabu, kde je nutné zabránit dodatečnému sedání. Navržený materiál je stabilizační směs z „hubeného“ betonu.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Ve výkazu výměr v části SO_01 01-02 Pol – Silážní žlaby je uvedena položka 69 „pol 69 - Nátěr stěn ochranný kyselinovzdorný 1+2 např. Botament“. Prosím o bližší specifikaci nátěru (materiál, způsob nanášení, vrstvy).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Nátěr stěn žlabu bude proveden z ochranného materiálu na živичné bázi, ve složení :1x penetrační nátěr, 3x ochranný nátěr. Aplikace je válečkem a štětcem.

S pozdravem

Mgr. Daniela Smolová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze