



Legenda značek požární ochrany:

- N 1.01-III** Podlaží, číslo PÚ, stupeň požární bezpečnosti
- ΔREI 30 DP1** Požadovaná PO stropní konstrukce
- EI 30 DP1** Požadovaná PO požární nenosné stěny
- REI 30 DP1** Požadovaná PO požární nenosné stěny
- EW 15 DP3-C2** Požadovaná PO uzavěru
- - - - -** Hranice požárního úseku
- Směr úniku
- Únikový východ
- △** Přenosný hasicí přístroj – CO2; 70B
- EPS** Prostor střežený stávající EPS

| | | | |
|---|--|---|---------------------|
| ZODPOV.PROJEKTANT | Ing. Zdeněk Hradecký | IQservis.cz, s.r.o. Živcová 990/22 153 00 Praha 5–Radotín | |
| KONTROLOVAL | Ing. Filip Bareš | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Filip Bareš | | |
| INVESTOR | Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 – Suchbát | FORMÁT | A4 |
| ZAKÁZKA: ZUS – sklady HK v dílnách technické fakulty a instalace nové EPS Dílny technické fakulty, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchbát parcelní č. 1627/17, katastrální území Suchbát [729981] | | DATUM | 22.08.2021 |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY | PBR 1278 |
| | | ÚČEL, STUP.DOK. | DZS |
| VÝKRES: Půdorys řešeného prostoru – místnost s HK | | MĚŘÍTKO 1:60 | ČÍSLO PŘÍLOHY 02 |

