



HZSAX00GVUX5

**Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy****Sokolská 62, 121 24 Praha 2****Oddělení prevence pro městské části 6 a 7****Heyrovského nám. 1987/1, 162 00 Praha 6 - Břevnov**

Č. j.: HSAA- 11250-3/2021  
Datum: 11. 10. 2021  
Vyřizuje: kpt. Mgr. Šárka Návrátová  
Tel.: 950 852 502  
E-mail: sarka.navratova@hzspraha.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 0

Adresát:  
IQservis.cz, s.r.o.  
Živcová 990/22  
153 00 Praha 5

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

Modernizace chodby ČZU

**Místo stavby:**Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6  
k. ú.: Suchdol, parc. č. 1641**Stavebník:**Česká zemědělská univerzita v Praze, IČO 60460709,  
Kamýcká 129, Suchdol, 165 00 Praha 6 165 00**Předložená dokumentace:**

dokumentace ke změně v účelu užívání stavby

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sokolská 62, 121 24 Praha 2 (dále jen „HZS hlavního města Prahy“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20. 9. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO S PODMÍNKAMI.****Podmínky:**

1. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena dokumentace skutečného provedení EPS.
2. Dveře na únikové cestě se budou otvírat ve směru úniku (v 1. PP do schodiště).