

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. března 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Modernizace požárně bezpečnostního řešení budov Technické fakulty včetně instalace žaluzií**“

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Prosíme o informaci, zda jsou veškerá okna standardně otevíratelná nebo se jedná o fixy, popřípadě vyklápěná okna.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Okna jsou tvořena čtyřmi segmenty, přičemž dva segmenty jsou otevíratelná standardně a dva segmenty jsou otvíratelná pouze jako vyklápěná okna.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Motory pro ovládání žaluzií budou přes mobilní dálkové ovládání nebo přes zabudované tlačítko?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Motory pro ovládání žaluzií budou pouze na zabudované tlačítko.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

U dveří D8P – D14P jsou uvedené dveře jako dvoukřídle – nicméně je uveden jenom jeden rozměr šířky. Žádáme o doplnění rozměrů dveří.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

D8 – jedná se o jednokřídle dveře – patrně z výkresové části dokumentace; D9 – jedná se o jednokřídle dveře – patrně z výkresové části dokumentace; D10 – jedná se o jednokřídle dveře – patrně z výkresové části dokumentace; D11 – jedná se o jednokřídle dveře – patrně z výkresové části dokumentace; D12 – jedná se o jednokřídle dveře – patrně z výkresové části dokumentace; D13 – jedná se o jednokřídle dveře – patrně z výkresové části dokumentace; D14 – jedná se o jednokřídle dveře – patrně z výkresové části dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

U dveří D2, D5P a D6P je požadavek na přídržný magnet – jelikož jsou to Protipožární dveře EW30, tak tam jakákoliv forma zarážky, přídržného magnetu atp. být nemůže.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Přídržný magnet bude ovládán systémem EPS, kdy při vyhlášení poplachu budou dveře uzavřeny. Toto je standardní řešení neodporující normám.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel v souladu s § 99 zákona rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 4. 4. 2025 do 9:00 hodin.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
Ředitelka
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze