

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. dubna 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka interiérového vybavení do Dřevařského pavilonu FLD**“ ev. č. 505594

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Jak dalece se může uchazeč odchýlit od zadání z hlediska možných alternativ a zda bude zadavatel vyžadovat pro kontrolu posouzení nabídky katalogové listy či jiné technické doklady, nebo fyzické vzorky? Jde nám o to, co zadavatel transparentně umožní vzhledem k situaci, že zakázka je placena z prostředků ROP a aby případné problémy ze strany ROP kvůli jednoznačnému nedodržení zadání nebyly přeneseny na dodavatele.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel stanovil technické podmínky v příloze č. 4 zadávací dokumentace, uchazeč je povinen dodržet tyto technické podmínky. Odchytky jsou možné pouze v souladu s technickými (zadávacími) podmínkami. V čl. 3 zadávací dokumentace zadavatel stanovil: „*Uchazeč podrobně závazně popíše technickou úroveň nabízeného plnění (vč. typového označení výrobků) specifikovanou obecně zadavatelem a dokument podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče vloží do nabídky*“. Zda tento požadavek uchazeč prokáže prostřednictvím katalogových listů či jinými technickými doklady, záleží na jeho uvážení. Z dokumentů musí jednoznačně vyplývat splnění technických (zadávacích podmínek). Předložení vzorků požaduje zadavatel v čl. 5.2. smlouvy, tuto povinnost tedy bude mít pouze uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Jakou požadujete barvu kamene u laboratorních stolů?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel preferuje šedou, případně okrovou či hnědou barvu kamene u laboratorních stolů. V žádném případě nemůže být barva bílá.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Jaké požadujete rozměry dřezů v laboratorních stolech?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Šířka 30 cm, délka 40 cm, hloubka 20 cm. S tolerancí až + 10 cm.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Jakou povrchovou úpravu nerezů požadujete?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel požaduje kovově matnou úpravu nerezů.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Požadujete k laboratorním stolům dodat vodovodní baterie chromové nebo poplastované?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Zadavatel požaduje poplastované baterie k laboratorním stolům.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

PS10 - pracovní stůl: Z jakého materiálu bude pracovní deska? Jaká bude barva kovové podnože?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Zadavatel požaduje pracovní desku z bukové spárovky tl. min. 40 mm, podnož RAL 7035.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

PS10.2 - pracovní stůl: Z jakého materiálu bude pracovní deska? Jaká bude barva kovové podnože?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Zadavatel požaduje pracovní desku z bukové spárovky tl. min. 40 mm, podnož RAL 7035.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze