



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 20. června 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE I.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**Dodávka a instalace EPS a CCTV pro FAPPZ**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Abychom mohli připojit EPS této budovy do areálového systému, potřebujeme znát výrovce tohoto zařízení. Myslíme si správně, že se jedná o systém Esser?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o systém Esser, který je v celém areálu zadavatele.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Bod 7.1. zadávacích podmínek – dopad na provoz budovy – znamená to, že instalace systému bude probíhat za provozu budovy?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel potvrzuje, že instalace bude probíhat za provozu budovy.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Položka z VV Zanesení do grafické nadstavby – Jedná se o nový systém pro tento objekt, nebo o doplnění do stávající areálové grafické nadstavby? Případně jaké?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o doplnění do stávající grafické nadstavby Mr. Guard instalované a provozované ve velině celého areálu zadavatele.



Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

EPS - Ukončení optického kabelu ohniodolného, není definováno a počet ukončení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel uvádí, že pokud se jedná o optický kabel v části EPS, jde o propoj ústředny a propojovacího optického bodu. K ukončení stačí dvě vlákna na každém konci. Zadavatel doplňuje výkaz výměr o položku „Pigtail LC,SM, 2m včetně ukončení + nástěnná optická vana“. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 5 – Výkaz výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

EPS – Jaká nadstavba je v areálu?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

ROZHLAS - V technické zprávě je uvedena instalace optického kabelu, ale ve VV není uvedeno, ani ukončení a další potřebné prvky. V blokovém schématu není též optika uvedena.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel upřesňuje, že bude využít optický kabel pro EPS.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

CCTV -Prosím o upřesnění pevného disku. V TZ uvedeno 6 TB a ve výkazu výměr 12 TB, co je tedy správně.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Zadavatel potvrzuje, že se správná hodnota je 12 TB.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

CCTV - Ve VV chybí keystone, které budou doplněny do stávajících Patch panelů.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel doplňuje výkaz výměr o položku „Keystone, cat. 6, do stávajícího patchpanelu“. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 5 – Výkaz výměr. Účastník je povinen pro účely



zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

CCTV - Kolik licencí bude nutné zakoupit? Ve VV je uvedeno 31 licencí a v TZ je uvedeno 40 kamer.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel upřesňuje, že v rámci položky požaduje 31 licencí pro 1 stávající kameru a zároveň licenci serverové aplikace, která se prodává celkově pro 40 kamer. Zadavatel doplňuje výkaz výměr o položku „Licence serverové aplikace“. Přílohou tohoto vysvětlení je nová upravená příloha č. 5 – Výkaz výměr. Účastník je povinen pro účely zpracování a podání nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **26. 6. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Marketa Kohoutová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze