

LEGENDA MISTNOSTI

Kód	Účel místnosti	Plodcha [m ²]	S.v. [m]	Podlaha	Stěny	Strop
D.108	Předstín	6,66	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	DMITKA, SDK PODHLÉD
D.109A	ÚKLID	2,90	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	DMITKA
D.109B	CHODBA, WC	16,00	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	DMITKA, SDK PODHLÉD
D.109C	WC	5,00	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	DMITKA, SDK PODHLÉD
CELKOVÁ PLOCHA		30,56				

LEGENDA PRVKŮ:


Symbol:	Popis prvku:		Krytí:	Poznámka:
	ZLUSINA 230V/16A	230V/16A	IP20	zovrubená / nástěnná
	KABELOVÝ VÝVOD UKONČENÝ NA SVORKÁCH ZARIADENIA	230V/16A	-	-
	VENTILÁTOR 230V/60W			
	SINÁČ POHRBU 180°	Dusná 9m	IP20	no povrch
	SINÁČ POHRBU 360°	Dusná 9m	IP20	no povrch
	OCHRANNÉ ROZPOJENIE, UZEMNENIE			
	ELEKTRICKÉ ZARIADENIE			
	ROZVÁDZAČ ZARIADENÍ			
	STUPNICA REBRÉN			
	Hlavná lúčová trasa kde má byť uverejnené budú vedené užitkové a požiarne pripojenie v SÚK pripôdkoch			
	POŽIARNE PROSTUPNÉ KONŠTRUKCIE			

KNÍHA SVÍTIDEL

NID - NOUZOVE OSVETLENÍ NÁSTĚNNÉ, ONTEC S M1, DOLŮ

N2A - NDUZOVÉ OSVĚTLENÍ VESTAVNÉ, DNTEC C M1, ANTIPANIK, RAL7035

A1 - VESTAVNÉ SVI TLIDLO DL22, Ø220x20mm, 22W/4000K, krytí IP44, 230V/AC




UPOZORNĚNÍ

TATO DOKUMENTACE JE PROVEDENA VE STUPNI PRO PROVEDENÍ STAVBY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA 225/2017 Sb. A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ. NEHAZUJE DOKUMENTACI VÝROBNÍ A DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTERÁ JE KE ZPRACOVÁNÍ PŮVÍNNOSTI DODAVATELE STAVBY.

PARÉ CÍSLU	AUTORIZOVÁNO
------------	--------------

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Martin Kráston
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. Martin Kráston
KONSTRUKCE	Ing. Jiří Fara
OPROJEKTY PRACOVNÍ ÚČASTI	Ing. Martin Polák
INŽEN. VÝPOČETNÍ	Jiří Březka



origon
s.p.o.

ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE, DESIGN, INTERIERY
BAVORŮ 1541/42, PRŮHA 4, F+JULI, info@origon.cz
TEL: 222 521 387

VYTVOŘENÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

KAMÝČKÁ č.p. 959

PRAHA - SUCHDOL 165 00

D.1.4.g – SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

PUDORYS 1.NP

medino 1:50

baso ymresul D.1.4.g.02