

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 27. června 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Založení stavby a venkovní rozvody Lesovny FLD**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Žádáme o objasnění nejasností v zadávacích podmínkách. V příloze 939_Příloha č. 5_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.xls v listě EXT KANAL a EXT VODA je položka pro Opravu asfaltové vozovky tl. 400 mm bohužel v přiložené dokumentaci jsme nikde nedohledali skladbu asfaltové vozovky. Žádáme zadavatele o upřesnění specifikace položek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Jedná se o opravu stávající komunikace. Dle archivní dokumentace k Dřevařskému pavilonu by skladba komunikace měla být následující: Skladba: ACO 11 - 40 mm; ACP 16+ - 80 mm; mech. zpev. kamenivo MZK - 150 mm; štěrkodrt' ŠD - 200 mm; upravená pláň (450MPa).

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **8. 7. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze