

poz.	Počet	Jednotka / Umístění	Přívod vzduchu	Odvod vzduchu	Druh ohřevu	Topný výkon	Tlak. ztráta ohříváče	Připoj. Ohříváč	Druh chlazení	Chl. Výkon voda 6/12°C	Tlak. ztráta chladič	Připoj. Chladič	El. Příkon 3x400 V	El. Příkon 1x230 V	Proud provozní	Napětí	Záloha UPS	Způsob regulace	Akustický údaj	Poznámka
	ks/sb	[-]	[m3/h]	[m3/h]	[-]	[kW]	[kPa]	rozměr	[-]	[kW]	[kPa]	rozměr	[kW]	[kW]	[A]	[V]	[-]	[-]	[dB(A)]	

Vzduchotechnika

VZ01		vnitřní prostory																		
1.1	1	VZTJ přív/ ext	2 110	*	TV 50/35°C	6,8	6,8	DN25	CHV 7/12°C	7,17	6,6	DN25	*	0,780	2,9	1x230	ne	MaR		
		VZTJ odv/ ext	*	2110	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,780	2,9	1x230	ne	MaR		
		Qt					Qchw					3x400V			1x230V					
						6,8				7,2			0,0	1,6						