



LEGENDA

- KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
- VÝVOD 230V, 50Hz
- ČÍSLO OHŘEVU VPUSTÍ

NAPÁJECÍ SYSTÉM / VOLTAGE

- 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- MALÉ NAPĚTÍ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN
PODLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3

- ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEKÁŽKAMI, NEBO KRYTY
- PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÍM POSPOJOVÁNÍM
- PŘI PORUŠĚ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÝM PROUDEM 30mA

VNĚJŠÍ VLIVY PODLE SOUBORU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- PROSTORY VNITŘNÍ: STANOVENÉ PROTOKOLEM O VNĚJŠÍCH VLIVECH
- PROSTORY VENKOVNÍ: STANOVENÉ PROTOKOLEM O VNĚJŠÍCH VLIVECH

VYPRACOVAL MARTIN ZEMAN	ODP.PROJ.PROFESE MARTIN ZEMAN	KONTROLOVAL JÍŘÍ ZELINKA	ODP.PROJ.STAVBY	MARTIN ZEMAN ZAŠOVSKÁ 256 VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ Projekce.Zeman@Gmail.com TEL: 777 284349	
OKRES: PRAHA		OBEC: PRAHA – SUCHDOL			
INVESTOR: FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, ČZU V PRAZE					
REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH A VÝZKUMNÝCH PROSTOR V RÁMCI OBJEKTU STÁJE ANTILOPY LOSÍ D.1.4.C ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD				FORMAT	2 A4
				DATUM	08.2025
				DATUM TISKU	1.9.2025
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:100
				ZAKAZKA CISLO	25552
				VYKR.C: D.1.4.C.02_04r0.dwg	
PŮDORYS STŘECHA				ARCHIVNI CISLO R-25552	C.VYKRESU 04