

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 25. listopadu 2025

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dokončovací stavební práce a vnitřní vybavení Lesovny FLD**“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V poskytnuté projektové dokumentaci je část D.4 ELEKTRO, která obsahuje soubor D.4.050-LESOVNA-SO.04-SSZ+VV, ve kterém je výkaz výměr 1010 Vnější rozvody a zařízení. Tento VV není součástí Přílohy č. 5 Soupis stavebních, prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Předpokládáme správně, že výkaz výměr 1010 Vnější rozvody a zařízení není předmětem výběrového řízení a neoceňuje se?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Projektová dokumentace byla zpracována jako kompletní pro celou stavbu a výkaz výměr byl rozdělen pro jednotlivé zadávací řízení. Předmětem plnění této veřejné zakázky není objekt SO 04 (část D.4).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Prosíme o dodání knihy svítidel. Ve výkazu výměr se píše že svítidla budou kompletní dle arch. zadání. Na půdorysech ASŘ je napsáno toto: „svítidla (viz kniha svítidel a část D.1.6. Rozvody silnoprůdu). V této části kniha svítidel není.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel doplňuje knihu svítidel k dané zakázce v nové příloze zadávací dokumentace s názvem: „991_Příloha č. 4_Projektová dokumentace část 5“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Jaký je požadovaný design koncových prvků? Ve výkazu výměr se píše že Design vyplývá z arch. výkresů, ale na půdorysech v části SILNO a ani v části ASŘ o designu nic není.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel doplňuje koncové prvky v katalogu interiéru k dané zakázce v nové příloze zadávací dokumentace s názvem: „991_Příloha č. 4_Projektová dokumentace část 5“.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

V kompletní dokumentaci je část 10“ Elektroinstalace (1010“ vnější rozvody a zařízení). Je tam uvedena i specifikace ve formátu .PDF. jedná se o SILNO + SLABO. Tato specifikace ale NENÍ součástí poptávaného výkazu výměr přímo od zadavatele. Předpokládáme správně, že tuto část neceníme?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1. Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou pouze položky uvedené v aktuální příloze č. 5 zadávací dokumentace – Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dále nám nesedí množství kabelových tras a délka kabelů. Trubek je 8550 m + 500 ks příchytěk typu GRIP pro cca 10 kabelů a proti tomu je 3 410 m kabelu všech typů. Také není jasné, jaký průměr trubek ocenit, u položky je vždy uvedeno více průměrů a každý bude mít jinou cenu. Je to stejné u ohebné a kovové trubky. Dále si nejsme jisti, jaký design trubky si vybere architekt (bude trubka pozink, nebo barvená.....). Trubky instalační ohebné, průměrů 16, 20, 25, 32, 45, 50, 60 mm dle potřeby použití m 6 950. Trubky instalační plné, d25; 32 mm pro přiznané rozvody. Dle výběru architekta – kovové m 1 600. Příchytky pro volně vedené kabely 1-10 kabelů, včetně kotvícího materiálu, pásky (bal. 100ks) ks 5.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Požadavek na množství trubek vyplývá z realizační koordinace mezi jednotlivými dodavateli funkčních celků stavby, kterou zajišťuje investor. Dodavatel je povinen se seznámit s projektovou dokumentací a zpracovat vlastní realizační koncepci vedení kabeláže. Tato skutečnost je v projektové dokumentaci vyznačena. Dodavatel ocení potřebné množství trubek a zajistí jejich objednávku v rozsahu odpovídajícím aktuálním potřebám realizace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dále prosím blíže specifikovat, jak ocenit tuto položku. Podle nás se jedná o tři druhy kabel CYA 1,5, CYA 2,5 a CYA 4, každý bude stát jinak. Je to stejné jako u trubek. volné vodiče CY/A 1,5;2,5;4 - dle potřeby m 200.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

V případě ochranného pospojení je nutno postupovat v souladu s ČSN EN 62305-4 ed. 2, tabulka 1, a s technickou zprávou, kapitola 4.2. Dodavatel je povinen zohlednit dodávky zařizovacích předmětů a potřebu ochranného pospojení neživých částí. Tyto kabeláže může dodavatel případně ocenit prostřednictvím koeficientu. Objednávky jednotlivých položek budou prováděny v rozsahu odpovídajícím aktuálním potřebám realizace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

V nové upravené Příloze č. 5, v části AVT u místnosti 2.02 nyní chybí el. plátno. Prosíme o zpětnou vazbu, zda je to tak správně.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Upraveno v aktualizované příloze č. 5 zadávací dokumentace blíže viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 9.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Potřebovali bychom bližší specifikaci neonových nápisů – odkaz je na dokumentaci DPI (dokumentace pro provádění interiéru), která ovšem není přílohou PD u výběrového řízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Zadavatel doplňuje neonové prvky v katalogu interiéru k dané zakázce v nové příloze zadávací dokumentace s názvem: „991_Příloha č. 4_Projektová dokumentace část 5“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním zadávací dokumentace je přílohou tohoto vysvětlení UPRAVENÁ příloha č. 5 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a pro vyplnění a vložení do nabídky použít výhradně tuto novou upravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Zadavatel v předchozím vysvětlení ZD uvedl, že rozhodl o prodloužení lhůty do 1. 12. 2026. Jednalo se však o překlep a správně mělo být uvedeno do 1. 12. 2025. Zároveň zadavatel administrativním pochybením neprodloužil lhůty pro podání nabídek přímo v elektronickém nástroji na profilu zadavatele. Toto pochybení je napraveno společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **15. 12. 2025 do 9:00 hodin**.

S pozdravem

Mgr. Eliška Sojková
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze