

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 3. června 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM V.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka interiérového vybavení do Dřevařského pavilonu FLD**“ ev. č. **505594**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

K vaší odpovědi k dotazu č. 9 k položkám LS1, LS3, LS4 a LS5 – „Standardně osazovaná dřevotřísková deska s povrchovou úpravou proti vnikání vlhkosti“ jedná se jen o podkladovou desku a povrch z nerezového plechu zůstává?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ano, deska tvoří jen výplňový materiál, je obalena nerezovým plechem přesně podle technické specifikace.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

K vaší odpovědi č. 12: Stoly PS2, PS5, PS6, PS9, PS19, PS20, PS21 „Předmětná kóta 750 mm je celková výška ocelové konstrukce (podnože) měřená od podlahy“. Pokud je výška ocelové konstrukce 750 mm pak nemůže být stůl vysoký dle zadání 750 mm, ale 775 mm, což je i poměrně vysoko. Jak má být tedy stůl vysoký, nebo co platí?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Platí původní zadání s tím, že je zde chybně zkopírován údaj o min. délce podnože 750 mm. Nejedná se o výšku, výška stolu bude dle technické specifikace. Délka podnože bude u těchto stolů menší s ohledem na zmenšenou hloubku stolu (šířku desky), přičemž platí, že podnož nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky a současně bude zajištěna stabilita výrobku.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Jak je to u stolů PS1, PS14, PS15, PS16, PS17, PS22 neplatí údaj minimální délky spodní vodorovné

části podnože 750 mm? Opět se jedná o výšku, nebo platí zadání? Předpokládám, že tam platí, aby byla zajištěna stabilita stolu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Platí technická specifikace. Jedná se o min. délku podnože 750 mm, přičemž platí, že podnož nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky a současně bude zajištěna stabilita výrobku.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

V souladu se zákonem zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 10. 6. 2015 do 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 10. 6. 2015 od 10:00 hodin.

Dnes, tj. 3. 6. 2015, bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze