



LEGENDA SVÍTIDEL		
Index	Výrobce	Název výrobku
A1	TRILUX	Siella G5 D3 PW19 60-840 ETDD
D	TRILUX	Deveo Fit 1500 6000-840 ET PC ET
N2	TRILUX	ONTEC S M2 M

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ

Označení	Název místnosti	Plocha m2	Podlaha Druh	Stěny	Poznámka
1.01	VSTUP	9,12	NÁŠLAPNÝ BETON		DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD
1.02	SCHODIŠTĚ	14,54	NÁŠLAPNÝ BETON		DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD
1.03	MÍSTNOST PRO PRAKTICKOU VÝUKU	40,3	NÁŠLAPNÝ BETON		SÁDROKARTONOVÝ PODHLÉD
1.04	POZOROVACÍ MÍSTNOST	15,54	NÁŠLAPNÝ BETON		SÁDROKARTONOVÝ PODHLÉD
1.05	MÍSTNOST PRO PRAKTICKOU VÝUKU	40,3	NÁŠLAPNÝ BETON		SÁDROKARTONOVÝ PODHLÉD
1.06	VENKOVNÍ ZASTŘEŠENÁ POZOROVATELNÁ PASTVINY	76,43	NÁŠLAPNÝ BETON		DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD
1.07	NADSTŘEŠENÍ MANIPULAČNÍ PLOCHY U BOXU	79,67	ZÁMKOVÁ DLAŽBA		DŘEVĚNÝ VENKOVNÍ OBKLAD

LEGENDA

- SPÍNAČ NA OMÍTKU, ŘAZENÍ Č.6, IP44
- SPÍNAČ NA OMÍTKU, ŘAZENÍ Č.7, IP44
- JEDNONÁSOBNÁ ZÁSUVKA NA OMÍTKU, IP44, 230/16A
- TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA NA OMÍTKU, IP44, 400V/16A
- VYŘÁŽECÍ TLAČÍTKO
- LED SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ STROPNÍ
- LED SVÍTIDLO PRŮMYSLOVÉ NÁSTĚNNÉ
- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ
S NOUZOVÝM MODULEM A PIKTOGRAMEM
- ELMĚROVÝ ROZVADĚČ STÁVAJÍCÍ
- ELEKTROINSTALAČNÍ ŽLAB
- KABELOVÁ TRASY POD OMÍTKOU

NAPÁJECÍ SYSTÉM / VOLTAGE

- 3f: 3+N+PE, AC 50Hz, 3x400/230V, TN-C/S
- 1f: 1+N+PE, AC 50Hz, 1x230V, TN-S
- MALÉ NAPĚTÍ SELV / PELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM V SÍTÍCH TN
PODLE ČSN 33 20 00-4-41 ed.3

- ZÁKLADNÍ: ZAJIŠTĚNÁ ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ NEBO PŘEKÁŽKAMI, NEBO KRYTÍ
- PŘI PORUŠE: OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM S REZIDUÁLNÝM PROUDEM 30mA

VNĚJŠÍ VLIVY PODLE SOUBORU ČSN 33 2000-5-51 ed.3

- PROSTORY VNITŘNÍ: STANOVENÉ PROTOKOLEM O VNĚJŠÍCH VLIVECH
- PROSTORY VENKOVNÍ: STANOVENÉ PROTOKOLEM O VNĚJŠÍCH VLIVECH

VYPRACOVAL MARTIN ZEMAN	ODP.PROJ.PROFESE MARTIN ZEMAN	KONTROLOVAL JÍŘÍ ZELINKA	ODP.PROJ.STAVBY	MARTIN ZEMAN ZAŠOVSKÁ 256 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI Projekce.Zeman@Gmail.com TEL: 777 284349	
OKRES: PRAHA		OBEC: PRAHA — SUCHDOL			
INVESTOR: FAKULTA TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ, ČZU V PRAZE				FORMAT	4 A4
REKONSTRUKCE A DOBUDOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH A VÝZKUMNÝCH PROSTOR V RÁMCI OBJEKTU STÁJE ANTILOPY LOSÍ D.1.4.C ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD				DATUM	08.2025
				DATUM TISKU	1.9.2025
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:75
				ZAKAZKA CISLO	25552
PŮDORYS ELEKTROINSTALACE — 1.NP				VYKR.C: D.1.4.C.02_04r0.dwg	
				ARCHIVNÍ CISLO R-25552	C.VYKRESU 02