

Dokumentace  
pro výběr zhotovitele

číslo	funkce	název okruhu	Měřená veličina		čidlo	Poznámka	Vstupy/výstupy PLC			
			Jednot.	rozsah			DI	DO	AO	AI
130	HA	havarijní tlačítko			blokáda	stávající	1			
131	PIAZ	tlak v systému	kPa	600	0-10V					1
132	TIAC	teplota v kotelně	°C	50	Ni1000					1
133	TIAC	teplota ve strojovně	°C	50	Ni1000					1
134	LAZ	zaplavení kotelny			blokáda		1			
135	LAZ	zaplavení strojovny			blokáda		1			
136	PAZ	min. tlak v systému			blokáda		1			
137	TAZ	max. prostorová teplota kotelny			blokáda	stávající	1			
138	HA	Variomat - porucha					1			
139	TAZ	max. teplota TUV			blokáda	stávající	1			
140	QAZ	indikace úniku plynu , HUP			blokáda	stávající	2	1		
141	dPA	dP na ventilátoru přívodu					1			
142	HA	souhrnná porucha, reset poruchy					1	1		
							29	10	5	22