

Pohon							Poznámka
pol.	označení	technol.znač.	název názvu pohonu, zařízení	výkon Pi /W/	Un /Vac/	In /A/	
1	K 1		Kotel kondenzační	230	230		Rendamax R604 EVO, 285kW
2	K 2		Kotel kondenzační	230	230		Rendamax R604 EVO, 285kW
3	M01		čerpadlo kotle K1	25-590	230	0,2-2,6	Wilo Stratos 50/1-12
4	M02		čerpadlo kotle K2	25-590	230	0,2-2,6	Wilo Stratos 50/1-12
5	M03	OČ TV1	čerpadlo UT obj. A	9...144	230	0,09...1,19	Magna 3 32-80F
6	M04	OČ TV1	čerpadlo UT obj. B	9...144	230	0,09...1,19	Magna 3 32-80F
7	M05	OČ TV1	čerpadlo UT obj. C	9...144	230	0,09...1,19	Magna 3 32-80F
8	Y03		regulační ventil ÚT obj. A	8	24	0-10V	Siemens, SAX 61
9	Y04		regulační ventil ÚT obj. B	8	24	0-10V	Siemens, SAX 61
10	Y05		regulační ventil ÚT obj. C	8	24	0-10V	Siemens, SAX 61
11	M06		čerpadlo VZT	60-440	230	0,38-2,2	Wilo E50/1-7
12	M07		čerpadlo UT tiskárna	70-340	400	0,5-1,1	Wilo P40/160r
13	Y08		regulační ventil ÚT Tiskárna	8	24	0-10V	Siemens, SAX 61
14	M09		nabíjecí čerpadlo TUV	85-195	230	0,62-0,95	Wilo TOP-S 25/7
15	M10	BS	čerpadlo cirkulační TUV	310-340	230	1,54-1,67	Wilo TOP Z40/7
16	M11		ventilátor přívodního vzduchu	150?	400	0,42	HXTR/4-35 ??
17	CHV		změkčovací filtr	50	230		
18	RV		expanzní doplňovací systém	1,5	230		asi Variomat 1
19	Y19	BUP	havarijní uzávěr plynu	28	230		
20			rezeva				
21	E21		osvětlení kotelný	200	230		
22	E22		osvětlení strojovny	200	230		
23	E23		osvětlení chodby před kotelnou	200	230		
24	XC24		zásuvkový vývod kotelná	1600	230		
25			rezeva				
26	MXC26		zásuvková skříň strojovny	5000	400		
27			rezeva				