



Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 9. února 2026

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s § 98 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem **„Rekonstrukce a dobudování vzdělávacích a výzkumných prostor v objektu stáje antilopy losí – II.“**.

Žádost o vysvětlení výzvy pro podání nabídek č. 1:

Elektroinstalace – D3 Svítidla - V položkách 3–13 je uvedena dodávka a montáž svítidel a následně v položkách 14–18 jsou uvedena stejná svítidla ve stejných počtech. Prosím o potvrzení, zda se jedná o duplicitní položky.

Elektroinstalace – D4 Svítidla NO (nouzové osvětlení) - Obdobně zde evidují stejný problém – shodná svítidla a počty uvedené ve dvou skupinách položek. Prosím o potvrzení, zda jde o duplicitu.

Vysvětlení výzvy pro podání nabídek č. 1:

Zadavatel prověřil duplicitu těchto položek, kdy na základě zjištěného zadavatel provedl opravy v příloze č. 5 zadávací dokumentace - výkazu výměr.

Žádost o vysvětlení výzvy pro podání nabídek č. 2:

Stavební část – položka č. 21 (sendvičový panel) - Ve výkazu výměr je uveden sendvičový stěnový panel s izolací PIR, zatímco v projektové dokumentaci je uveden panel PUR. Prosím o sdělení, která varianta má být pro účely ocenění považována za závaznou (PIR × PUR).

Vysvětlení výzvy pro podání nabídek č. 2:

Zadavatel toto prověřil a správně je uvedený údaj v projektové dokumentaci. Zadavatel tedy provedl opravy v příloze č. 5 – výkazu výměr.

Vysvětlení výzvy pro podání nabídek č. 3:

Vzhledem k výše uvedeným změnám či doplněním jsou přílohou tohoto vysvětlení **UPRAVENÁ** příloha č. 5 - Výkaz výměr. Účastník je povinen postupovat v souladu se zadávacími podmínkami a nabídku podat výhradně v souladu s těmito upravenými přílohami výzvy pro podání nabídek.



Vysvětlení výzvy pro podání nabídek č. 4:

Zadavatel na základě výše uvedeného vysvětlení rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do **13. 2. 2026 do 9:00 hodin.**

S pozdravem

Mgr. Lucie Smrčinová, LL.M.
Právní odbor
Česká zemědělská univerzita v Praze