

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 31. července 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Nábytek do laboratoří a učeben a kanceláří v rámci projektu „Pracoviště pro výzkum inovací techniky“** ev. č. 511734.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

U položek Sk9.1. a Sk9.2 je v textu uvedeno: „...dveře z kaleného čirého skla po celém obvodu police a dno...“. Prosím o informaci, zda ze skla mají být pouze dveře a police a dno z LTD, nebo mají být skleněné jak dveře, tak police a dno.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Skleněné jsou pouze dveře. Police a dno/soklová deska je z LTD opatřené ABS hranou.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

U položek T1 a T2 prosím o upřesnění materiálu tabulí, zda požadujete keramické tabule nebo jiné.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel u položek T1 A T2 požaduje provedení lakovaný magnetický povrch popis suchými popisovači. Volba konkrétního materiálu je na dodavateli, ale musí splnit požadované.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

U skříní DPS (dílenské policové skříně) je požadavek na dveře s úhlem otvírání 170°. Běžně dostupné kování umožňující otvírání do 170° je řešené vnějšími panty, které ovšem způsobují mezeru cca 5cm mezi skříněmi (pokud jsou v řadě) a dveřní křídla při otvírání bouchají do vedlejších skříní, či nábytku. Doporučujeme tedy užití vnitřních pantů, kde je otvírání do 110° a pro uživatele je lepším řešením.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zadavatel na uvedeném požadavku trvá.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Laboratorní stoly LS1.1 až LS1.9. Ve specifikaci je požadavek na ocelové nohy skříněk. Prosím o informaci, zda je možné nahradit plastovými nohami.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel trvá na požadavku na ocelové nohy skříněk.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Laboratorní stoly LS1.1-LS1.9. Ve specifikaci je informace o tloušťce materiálu alespoň 22 mm, chybí ale další upřesnění. Standardně se vyrábí korpusy v tloušťce 18 mm a desky o tloušťce 22 mm a více. Prosím o upřesnění, jak je myšleno. Tedy v jaké minimální tloušťce mají být korpusy a v jaké tloušťce desky laboratorních stolů.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Ve specifikaci je uvedeno nosná a ukládací část stolu o tloušťce alespoň 22 mm, pracovní desku pokládá zadavatel taktéž za ukládací část, tedy požaduje tloušťku alespoň 22 mm.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Prosíme o upřesnění, z jakého materiálu požadujete dřezy k laboratorním stolům a bližší specifikaci k bateriím – typ, velikost, materiál.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Standardní dřez například z nerez oceli, ocelový s povrchovou úpravou smaltem nebo kameniny o velikosti, jak je zobrazeno na schématu, tedy v půdorysu zabíral rozměry výřez v pracovní desce s nutným okrajem. Vodovodní baterie je u LS1.5 a může být součástí dřezu. U LS1.9 je nástěnná baterie.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Prosíme o upřesnění, kdo zajišťuje zapojení elektra, zda stavba nebo má být součástí dodávky nábytku.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Dodání nábytku je po předání stavby, tedy dodavatel nábytku.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Prosíme o upřesnění, co je součástí položky LG1.4, zda pouze skosený regál nebo sestava dle technického nákresu. Prosíme o bližší specifikaci zkoseného regálu. Jiné rozměry na nákresu a jiné ve sloupcích jednotlivých rozměrů a chybí bližší informace o zkosení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

V technickém nákresu jsou k položce LG1.4 dva obrázky, jednak atypický regál pod schodiště s uvedenými rozměry a doplněním, že přesný sklon je nutné zaměřit na místě plnění a jednak atypický regál uvedených rozměrů a celkové výšky opět s poznámkou, že je nutné zaměření na místě plnění.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

U digestoří prosím o upřesnění, zda má být pracovní deska postforming nebo keramická dlažba.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Materiál a barva pracovní desky jsou definovány popisem, tedy 1 digestoř postforming světlá šedá, může být např. RAL7035, 5 digestoří s lepenou keramickou dlažbou (chemicky odolnou).

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

U digestoří prosím o upřesnění, jaká média a kanalizace jsou již hotové a připravené – chybí specifikace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

V popisu digestoří je uvedeno „přívody médií a kanalizace jsou již hotové, přivedené“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

Položky LS1.4 a LS1. 5 – prosím o upřesnění, zda je požadovaná laboratorní poplastovaná baterie, chemicky odolná nebo chromovaná baterie bez chemické odolnosti a o upřesnění pojmu „oboustranná“ baterie.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

U LS1.4 podle dodatečných informací č. II. je možné stojánkovou baterii nahradit baterií nástěnou.
U LS1.5 není požadována chemická odolnost.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Položky LS1.4 - prosím o upřesnění, zda je požadovaná kyslinoodolná keramická dlažba spárovaná epoxidovou spárovací hmotou.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

U LS1.4 je požadována pracovní deska z postformingu viz technická specifikace.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

Položky LS1.5 a LS1.6 – prosím o upřesnění počtu elektrických zásuvek 230V na stole a zda se má jednat o zásuvky s klapkou a krytím minimálně IP44.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

Počty a umístění zásuvek vyplývá z tvarového řešení (obrázek) LS1.5 6+6 zásuvek, LS1.6 6 zásuvek. Krytí musí splňovat účel místa plnění – školské zařízení.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

Položky LS1.5 a LS1.6 – prosím o upřesnění požadovaného materiálu použitého na pracovní desku.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

Všechny pracovní desky laboratorních stolů LS1.1 až LS1.9 jsou z postformingu s definovanou barvou. U LS1.5 a 1.6 tato specifikace omylem vypadla.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:

Položka LS1.7. – v textu je uvedeno, že součástí je skříňka určená pro dřez, ale dřez není specifikován. U této položky tedy není dřez součástí? Pokud ano, prosím o specifikaci.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:

Dřez není součástí dodávky, ale vnitřní řešení skříňky musí být dle popisu uzpůsobeno na případné dodání dřezu v budoucnu. V pracovní desce není pro dřez otvor!

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

Položka LS1. 8. – v textové specifikaci je uvedena skříňka pouze jedna. Dle velikosti stolu a nákresu by se mělo jednat o skříňky dvě, vedle sebe. Prosíme o upřesnění počtu skříňek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

Zadavatel požaduje podle nákresu dvě skříňky.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 17:

Digestoře – prosím o upřesnění počtu elektrických zásuvek 230 V v každé digestoři a o potvrzení, zda bude do digestoří přivedena i teplá voda.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 17:

Tvarové a designové řešení připouští podle obrázku 2 zásuvky 230 V, dle popisu napojení na rozvod vody (studená, teplá) a kanalizace.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 18:

Digestoře – prosím o upřesnění, zda jsou požadovány laboratorní digestoře s certifikátem dle ČSN EN 14175 včetně řídicí jednotky nebo nikoliv.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 18:

Zadavatel zmíněný certifikát nepožaduje.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 19:

Digestoře – ve specifikaci je uvedeno „...materiál vnitřního prostoru digestoře – postforming šedá světlá...“. Postforming se standardně používá pouze na desky, ne na stěny a stropy. Prosím o specifikaci, z jakého materiálu má být vnitřní prostor – deska, stěny a strop.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 19:

Zadavatel trvá na zadání podle popisu, tzn. zpracování vnitřního prostoru z materiálu postforming.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 20:

Obecně k rozměrům u stolů (jak v části nábytek, tak v části dílenských stolů) bychom se chtěli zeptat, z jakého důvodu jsou rozdílné výšky. Vždy je uvedení rozmezí, ale někde se neshoduje ani v jednom čísle a stoly tak budou jinak vysoké. Prosím o informaci, zda jde o chybu nebo záměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 20:

Ideální rozměr dílenských stolů je průměr rozmezí tedy např. 75 cm pak je uvedena tolerance 73 až 77 cm. nebo 84 cm pak je uvedena tolerance 81 až 87 cm. U kancelářských v části nábytek je v popisu uvedeno, že jsou nohy s rektifikací, tedy aby konstrukce stolu umožňovala nastavení výšky stolu v uvedeném rozmezí dle technického popisu.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 21:

Prosíme o informaci, zda u rozměrů, kde je uveden pouze jeden údaj, je nutné jej dodržet nebo je možná nějaká tolerance.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 21:

V technické specifikaci jsou buď uvedeny tolerance, nebo jsou rozměry vynechány, v tomto případě je v popisu uvedena třída velikosti (jedná se především o školní židle, lavice apod., které podle příslušných norem jsou vyráběny pro účel daného školského zařízení), nebo je v popisu napsáno nutno zaměřit na stavbě, a v tomto případě jsou hodnoty orientační, měřené před finálním dokončením místa plnění (stavby).

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 22:

Položky DSM, DS4 A DS5 – v textu je požadavek na celoobvodový svařený horní rám stolu, nohy i výztuhy z uzavřených ocelových profilů, nohy s kolečky. U mobilních stolů jde o technicky nevhodné řešení. Na obrázku jsou neuzavřené profily. Řešení na obrázku je standardní a právě u stolů na kolečkách se používají standardně neuzavřené profily kvůli umístění koleček. Prosím o informaci, zda nedošlo pouze ke špatnému zkopírování textu z předchozích položek, tedy pevných stolů, kde jde o standardní řešení, nebo zda jde o záměr a má být takto atypicky řešené.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 22:

Zadavatel trvá na uvedených požadavcích, je to atypické řešení.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 23:

U mobilních stolů (položky DSM, DS4 A DS5) je požadavek na nosnost 500 kg, což je u mobilních stolů atypický požadavek. Prosím o informaci, zda stačí standardní nosnost 300 kg nebo je kladen důraz od uživatele na nosnost 500 kg i u těchto mobilních stolů.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 23:

Zadavatel trvá na požadované nosnosti min. 500 kg.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 24:

Položky LG1.1 - 1.4 (regály) – prosíme o upřesnění ohledně materiálu polic. V textu je uvedeno, že mají být vyrobené z oceli nebo ocelovým rámem a výplní materiálem na bázi dřeva. Ve sloupci barva je zase uvedeno police buk. Prosím o upřesnění, jaký je požadavek na materiál a provedení police nebo zda jsou možné všechny 3 uvedené varianty.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 24:

Zadavatel trvá na požadavku police s nosností 100 kg vyrobené z oceli nebo ocelového rámu a s výplní materiálem na bázi dřeva. V případě, že bude dodavatel nabízet kombinaci ocelového rámu s výplní na bázi dřeva, pak kov musí mít barvu RAL 7035 a materiál na bázi dřeva je barevně buk.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze