

Tabulka místností – 4NP

Číslo	Název	Podlaží	Plocha	Skladba	Druh podlahy	Povrchy stěn	Povrch stropu	Poznámka
4.36	KANCELÁŘ SEKRETÁŘKY VED. KATEDRY	4NP	17,7 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.37	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	4NP	55,7 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
4.38	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	4NP	55,1 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
4.39	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	4NP	54,7 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
4.40	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST PRO 24 OSOB	4NP	55,0 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ PODHLED R/10	
4.41	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	19,1 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.42	ZASEDACÍ MÍSTNOST	4NP	28,4 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.43	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	19,7 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.44	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	19,1 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.45	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	19,1 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.46	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	19,0 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.47	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	18,9 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.48	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	18,9 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.49	KANCELÁŘ PRO 2 OSOBY	4NP	18,5 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.50	CHODBA	4NP	84,4 m²	P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	SDK PODHLED R/02	
4.51	CHODBA	4NP	52,0 m²	P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	PODHLED MINERÁLNÍ, KAZETOVÝ R/04	
4.52	CHODBA	4NP	105,9 m²	P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	PODHLED MINERÁLNÍ, KAZETOVÝ R/04	
4.53	KANCELÁŘ VEDOUCÍHO KATEDRY	4NP	55,7 m²	P21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	ČÁSTEČNĚ SDK PODHLED
4.54	KUCHYŇKA	4NP	17,0 m²	P15	ZÁTĚŽOVÉ PVC	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.55	SCHODIŠTĚ 2	4NP	16,9 m²	P7,P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.56	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4NP	2,4 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
4.57a	VÝTAH	4NP	3,6 m²			BEZPRAŠNÝ NÁTĚR		
4.57b	STROJOVNA	4NP	3,6 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	SDK PODHLED R/01	
4.58	UMÝVÁRNA - Ž	4NP	3,8 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
4.59	WC - Ž	4NP	6,6 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
4.60	WC INVALIDÉ - Ž	4NP	4,3 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
4.61	UMÝVÁRNA - M	4NP	4,1 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
4.62	WC - M	4NP	7,4 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
4.64	WC INVALIDÉ - M	4NP	4,1 m²	P14	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED R/01	
4.65	SCHODIŠTĚ 3	4NP	19,4 m²	P7,P13	KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUK.OMÍTKA + MALBA	ŠTUK. OMÍTKA + MALBA	
Š05	ŠACHTA	4NP	0,3 m²					
Š06	ŠACHTA	4NP	0,3 m²					
Š07	ŠACHTA	4NP	0,3 m²					
Š08	ŠACHTA	4NP	0,7 m²					
Š09	ŠACHTA	4NP	0,2 m²					
Š13	ŠACHTA	4NP	1,9 m²					
Š14	ŠACHTA	4NP	0,9 m²					
Š16	ŠACHTA	4NP	0,6 m²					
Š17	ŠACHTA	4NP	2,8 m²					
Š18	ŠACHTA	4NP	3,3 m²					
Š20	ŠACHTA	4NP	1,0 m²					
Š21	ŠACHTA	4NP	0,2 m²					
Š22	ŠACHTA	4NP	0,3 m²					
Š23	ŠACHTA	4NP	0,4 m²					
Celkový součet:			823,2 m²					

LEGENDA ZNAČEK

OZN SVÍTIDEL: A	Svítidlo zářivkové, stropní, přisazené s mřížkou, 2x28W.
A1	Svítidlo zářivkové, stropní, přisazené s mřížkou, 2x35W.
B	Svítidlo zářivkové, vestavné s asymetrickou optikou, 1x80W.
B1	Svítidlo zářivkové, vestavné s asymetrickou optikou, 1x80W. DALI.
B2	Svítidlo zářivkové, přisazené s asymetrickou optikou, 1x80W. DALI.
C	Svítidlo přisazené, 2000lm (konečný tok svítidla) /28W (celkový příkon svítidla). 4000K. LED
C1	Svítidlo vestavné, 2000lm (konečný tok svítidla) /25W (celkový příkon svítidla). 4000K. LED
C2	Svítidlo vestavné, 2000lm (konečný tok svítidla) /25W (celkový příkon svítidla). LED. Stmívatelné DALI.
C3	Svítidlo přisazené, 2000lm (konečný tok svítidla) /25W (celkový příkon svítidla). LED. Stmívatelné DALI.
D1	Svítidlo zářivkové, zavěšené 1x80W, zapojené do sestavy.
D2	Svítidlo zářivkové, vestavné 1x80W, zapojené do sestavy.
D2.1	Svítidlo zářivkové, vestavné 1x24W, zapojené do sestavy.
D3	Svítidlo zářivkové, přisazené 1x80W, zapojené do sestavy.
D3.1	Svítidlo zářivkové, přisazené 1x24W, zapojené do sestavy.
E	Svítidlo přisazené, 3700lm (konečný tok svítidla)/ 36W (celkový příkon svítidla). LED svítidlo.
H	Svítidlo zářivkové, vestavné, s mřížkou HDP. 3x14W. Stmívatelné DSI.
H1	Svítidlo zářivkové, vestavné, s mřížkou HDP. 3x14W. Stmívatelné DALI.
H2	Svítidlo zářivkové, přisazené, s mřížkou HDP. 3x14W. Stmívatelné DALI
K	Svítidlo zářivkové, přisazené, IP65, zářivkové 2x54W.
L	Svítidlo zářivkové, nástěnné, 1x14W.
N1	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED.
N2	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, vestavné
N3	Svítidlo nouzové s označením směru úniku, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
N4	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
N5	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
N6	Svítidlo nouzové, antipanické, pro centrální baterii, 2,4W LED, přisazené.
CB-NO	Centrální baterie, pro nouzové osvětlení
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Ř.1, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ SÉRIOVÝ, Ř.5, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, Ř.6, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU, Ř.1/0So, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ KŘÍŽOVÝ, Ř.7, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP20
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Ř.1, POD OMÍTKU, 10A, 250V, IP44
	POHYBOVÉ ČIDLO, PŘISAZENÉ, 10A, 250V, IP20
STOP	Bezpečnostní STOP tlačítko (CENTRAL A TOTAL STOP)
A	PODLAHOVÁ KRABICE PROTAHOVACÍ
B	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 1x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
C	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 2x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
D	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 4x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
E	PODLAHOVÁ KRABICE ZÁSUVKOVÁ, 6x250V/16A, CHRÁNĚNÉ SV. PŘEPĚTÍ T3.
F	SLOUPEK PŘÍSTROJOVÝ - ZÁSUVKY, 3xZ/250V/16A,
2xx	ZÁSUVKA VŠEOBECNÁ JEDNONÁSOBNÁ, BÍLÁ, POD OMÍTKU, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20/IP44
2xx	DVOJZÁSUVKA VŠEOBECNÁ, BÍLÁ, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20
3xx	ZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20
5xx	ZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
5xx	DVOJZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20
5xx	DVOJZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, NEZÁLOHOVANÁ, 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
U3xx	ZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, ZÁLOHOVANÁ "UPS", 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
U3xx	DVOJZÁSUVKA, BAREVNÁ, PRO IT, ZÁLOHOVANÁ "UPS", 16A, 250V, IP20, SE SV. PŘEPĚTÍ T3.
	VOLNÝ VÝVOD 1P+N+PE, 230V
	VOLNÝ VÝVOD 3P+N+PE, 400V
	ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ, TYPOVÁ, 2x16A/230V, 16A/400V
IIPx-RS-x	HLAVNÍ/PATROVÝ/PODRUŽNÝ ROZVADĚČ
	DOPLŇUJÍCÍ MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ
	HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY SILNOPROUDU - S UVEDENÝM TYPEM A DIMENZÍ
	Parapetní žlab ocelový, dvojitý, 210x70mm- sdružená kabelová trasa
	Podlahový kanál ocelový, dvojitý, 350x48mm- sdružená kabelová trasa v podlaze
	Místní sdružená kabelová trasa zás. a tech.
	Místní sdružená kabelová trasa pro osvětlení
	Místní sdružená kabelová trasa pro NO osv. a PBZ
	KABELOVÁ STOUPAČKA - SILNOPROUD

POPIS PRVKŮ

XXX
- ČÍSLO OKRUHU
  (100 OSVĚTLENÍ)
  (200 ZÁSUVKY VŠEOBE. 230V)
  (300 ZÁSUVKY PRO IT 230V)
  (U300 ZÁSUVKY ZÁLOHOVANÉ UPS 230V)
  (500 VZDUCHOTECHNIKA FCU)
  (600 ZÁSUVKY VŠEOBE. 400V/3KW)
  (800 TECHNOLOGIE SILABOPROUD)

POPIS PATROVÝCH/PODRUŽNÝCH ROZVADĚČŮ

IIP1-RS-1
- POŘADOVÉ ČÍSLO ROZVADĚČE
- DRUH ROZVADĚČE
  HR-hlavní
  RSA-požární (zálohovaný ZA)
  Rups-zálohovaný UPS
  RS-patrový
  RSJ-pro gastro
  CB-NO-centrální baterový systém
  POSCHODÍ

DATUM REVIZE	VYPRACOVAL	VYDAL	POPIS REVIZE

±0,000 = 000,000 mnm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 129
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

AKCE :

CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol

STUPEŇ DOKUMENTACE : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DÍL : D - SO-01 CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČÁST : D.1.4.5b SILNOPROUDÉ INSTALACE NN ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

PŮDORYS 4.NP OSVĚTLENÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

STOPRO SPOL. S R.O.
Radlická 37/901,150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :

COLSYS s.r.o.
Budečská 109
272 03 Kladno
T: +420 312 278 210
e-mail: kladno@colsys.cz

HIP :	Ing. Lukáš Kroupa	1.VYDÁNÍ :	DATUM:	ZAKÁZKA :		PARÉ :
VYPRACOVAL :	Ing. Ondřej Krejza	11/02/2015	06/03/2015	799		
ZODPOVÍDÁ :	Ing. Ondřej Krejza	FORMÁT :	MĚŘÍTKO :			
		12 X A4	1 : 100			
		STUPEŇ :	DÍL :	ČÁST :	ČÍSLO :	PŘÍLOHA :	REVIZE :
		DPS	D-SO01	OSV	1400	4NP	01