

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytiřská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqi2i

STOPRO s.r.o.
Radlická 37/901
150 00 Praha 5

Vaše č.j.:
Naše č.j.: HSHMP 14252/2015
Sp. značka: S-HSHMP 14252/2015/4005
Vyřizuje: Kuleová

V Praze dne 22.4.2015

Stanovisko HSHMP ke změně stavby před dokončením „Centrum ekonomicko – manažerských studií II - 2. etapa, areál ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6

Na základě žádosti stavebníka Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, IČ: 60460709, zastoupeného spol. STOPRO s.r.o., Radlická 37/901, 150 00 Praha 5, IČ: 48034614, doručené dne 30.3.2015, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, předložený návrh změny stavby před dokončením „Centrum ekonomicko – manažerských studií II - 2. etapa, areál ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Hygienická stanice hlavního města Prahy toto stanovisko:

S návrhem změny projektové dokumentace změny stavby před dokončením „Centrum ekonomicko – manažerských studií II - 2. etapa, areál ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha 6 s e

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost STOPRO s.r.o., Radlická 37/901, 150 00 Praha 5 - HIP p. Ing. Jakub Volka, v únoru 2015. Dokumentace byla doplněna dne 21.4.2015 (doplněk evidován pod č.j. HSHMP 17822/2015).

K projektové dokumentaci výše uvedené stavby vydala již Hygienická stanice hl. m. Prahy kladné stanovisko dne 2.12.2013 (č.j. HSHMP 49034/2013).

Nyní je předkládána změna projektové dokumentace, týkající se především:

- vyjmutí velké posluchárny v severní části objektu z této etapy stavby a s tím související změny využití šaten v 1.PP na archivy a sklady
- návrhu oken v severní fasádě 1.PP a snížení terénu v těchto místech
- zrušení pevné příčky mezi posluchárnami 1.53 a 1.54
- zrušení hlavního schodiště do 1.PP v atriu a jeho nahrazení bočním schodištěm
- rozšíření výtahu pro možnost přepravy paletového vozíku
- úpravy dispozice sanitárních zařízení
- zřízení kuchyněk v 1. a 2.NP
- zrušení zelené střechy a nahrazení povrchu kačírkem
- náhrady stávajícího proskleného světlíku v budově CEMS I novým světlíkem, shodným s navrhovaným v CEMS II.

Stránka 1 z 2

Místnosti v 1.PP nebudou trvalými pracovišti. Sklady mají vytápění teplovodní, archivy v 1.PP a rozvodny v 5.NP budou vytápěny přímotopy. Větrání skladů s nově navrženými okny bude přirozené, ostatní sklady a archivy budou mít větrání nucené rovnotlaké. Kuchyňky na všech podlažích budou větrány přirozeně.

Upozornění: Stanovisko HSHMP, vydané dne 2.12.2013 pod č.j. HSHMP 49034/2013 (spis. zn. S-HSHMP 49034/2013/12623) zůstává nadále v platnosti včetně podmínek!

RNDr. Radka Kuleová
vedoucí oddělení hygieny práce
pobočky Severozápad



Příloha: část PD