

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 18. srpna 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část**“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Výkaz výměr je uzamčený. Některé položky tím pádem nelze přečíst – např. v části ARS v oddíle Dokončovací kce na pozem.stav. položky č. 8 a č.10, kde je uvedeno jen „DOD+MT“, také položka č. 82 Bude upraven výkaz výměr tak , aby bylo možné přečíst kompletní texty všech položek?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, v němž jsou všechny položky čitelné.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Co vše má být oceněno u položky č. 85 – Systém archivace kompletní – soubor 1 - v části ARS v oddíle Dokončovací kce na pozem.stav. – existuje někde popis systému?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Popis systému archivace je uveden v technické zprávě 799_DPS_D-SO01_ARS_0001_TZ_01: strana 24 - Archiv, detail 799_DPS_D-SO01_ARS_6011_DET_00

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Prosím o zaslání výkazu výměr, který by byl odemčen a použit jako pracovní. Z důvodu, že potřebuje uchazeč s výkazem pracovat, rozdělit, poptat případné subdodavatele, potřebujeme odemčený výkaz výměr. Do nabídky by se však ocenil zadaný zamčený výkaz výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Přílohou těchto dodatečných informací je též odemčený výkaz výměr – pracovní verze pro uchazeče.

Zadavatel výslovně upozorňuje, že tento odemčený výkaz výměr slouží výhradně pro interní účely uchazeče a nelze jej použít jako součást nabídky. Uchazeč je povinen pro účely ocenění předmětu plnění veřejné zakázky a vložení do nabídky (v elektronické podobě ve formátu xls) použít výhradně uzamčený výkaz výměr v poslední zveřejněné verzi, a to bez jakýchkoli dalších úprav. V případě, že zadavatel na základě kontrolních mechanismů zjistí, že uchazeč pro účely vložení do nabídky použil odemčený výkaz výměr, bude to považovat za nedodržení zadávacích podmínek a taková nabídka pak bude v souladu s § 76 odst. 1 zákona ze zadávacího řízení vyřazena.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Jelikož se v TZ píše o změnách v PD oproti vydanému stavebnímu povolení, předpokládáme správně, že změnu stavby před dokončením si vyřizuje sám investor?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Ano, změnu stavby před dokončením si vyřizuje sám investor.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Ve výkazu výměr pravděpodobně chybí obklad stěn z minerální vaty v prostoru archivů a skladů – dle skladby Wz01a má jít o izolaci tl.20 mm (200 Kg/m³), která však ve výkazu výměr chybí. Ve výkazu je jen položka Protipožární obklad tl. 4 cm - není však přiřazeno k žádné skladbě z PD a nelze ani zkontrolovat výměru. Prosím o upřesnění případně opravu výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Položkou protipožární obklad tl. 4 cm dle výkazu výměr je myšlena položka protipožární obklad v položce Wz01a tl. 2cm. Ve výkazu je opraven chybný údaj tloušťky izolace ze 40mm na 20mm ve shodě s projektem. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr s opravou tohoto údaje. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

V TZ se píše o vložení pozinkované výztuže RND/Z pr 4mm do tenkých příček tl. 115 mm a 70 mm – není však obsaženo ve výkazu výměr. Bude požadováno?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Výztuž příček zahrnout do jednotkové ceny položek.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Tloušťka izolace střechy má být podle výkazu výměr 2 mm nebo může být 1,5 mm, dle stávající budovy?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Tloušťka izolace dle (St2). Má být zachována tloušťka 2 mm.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Obklad schodišťových stupňů má být teracový tl 40 mm. Má se jednat dle výkazu jen o schodovku šíře 350 mm, nebo má být oceněn obklad stupnic i podstupnic. Bude upraven výkaz výměr?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Teraco schodovka broušená s protiskluznou úpravou na celou délku a šířku schodu.(skladba P8) Oceněn má být obklad stupnic i podstupnic. V souladu s touto dodatečnou informací je upravena položka č. 11:Teracová schodovka š. 350mm na Teracová schodovka tvaru L š. 350mm v. 170mm. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr s opravou tohoto údaje. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Ve výkazu pravděpodobně chybí smykové dilatační trny nerez viz. zmínka v TZ str. 27. Bude doplněno?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Smykové dilatační trny jsou zahrnuty ve statické části "ST" díl 4, položka č. 8

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Bude třeba někde v prostoru CHÚC řešit požární opláštění svítidel zapuštěných do podhledu viz. zmínka v TZ str. 33. Pokud ani, bude doplněno do výkazu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Svítidla zapuštěná do podhledu nebudou v rámci projektu řešena s dodatečným požárním opláštěním. Veškeré rozvody v prostoru CHÚC a shromažďovacím prostoru budou v kategorii splňující požadavky požární odolností. Z tohoto důvodu byly doplněny položky:

KAN - díl 721 - přidána položka č. "721-1-48 Měděné potrubí DN32 pro odvod kondenzátu 25 m"

MAR - úprava výměry kabelu: Kabel datový J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2

MAR - doplněny kabely: Kabel datový J-H(St)H 2x2x0,8 mm2; Kabel

Praflacom 1x2x0,8 mm2; Kabel Praflacom 2x2x0,8 mm2; Kabel Praflacom

3x2x0,8 mm2; Kabel Praflasafe 7x1,5 mm2

Ve výkazu výměr, jenž je přílohou těchto dodatečných informací, jsou tyto údaje doplněny. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

V poskytnuté zadávací dokumentaci jsme nenalezli projektovou část D1.4.7. záchytný systém viz tabulka. Žádáme zadavatele o zaslání chybějící části nebo o sdělení kde ji hledat.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

D1.4.7. záchytný systém je obsažen v zipovém souboru D1_3_uzavřené - ve složce ZS ve formě PDF.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Zadavatel stanovil zadávací lhůtu na 31. 10. 2015 s tím, že lhůta pro podání nabídek je stanovena na 5.10.2015. Opravdu zadavatel předpokládá tak krátkou zadávací lhůtu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Nikoliv, jedná se o administrativní pochybení. Zadavatel nově stanoví zadávací lhůtu do 31. 1. 2016. Tento údaj bude upraven v opravném oznámení o zakázce, které bude dnes, tj. 18. 8. 2015 odesláno do Věstníku veřejných zakázek.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

V souladu se zákonem zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 7. 10. 2015 do 13:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 7. 10. 2015 od 13:00 hodin.

Dnes, tj. 18. 8. 2015, bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze

Přílohy:

1. CEMS_II-VV_REVIZE20150818 -2013.xlsx
2. CEMS_II-VV_REVIZE20150818 -2013_zamek.xlsx