

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 24. srpna 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část**“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ve výkazu výměr je položka č.67 – „X31.3 odvodnění markýzy – hydroizolační opatření (střecha) - 2 ks – Prosím o specifikaci prací a výměr, které mají být oceněny u této položky. V tabulce ostatních výrobků není nic bližšího.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Jedná se o hydroizolační opatření vstupní markýzy, (viz upravený detail 799_DPS_D-SO01_ARS_6014_DET_00); 1x Hydroizolační stěrka střešní konstrukce 30m²; 1x Hydroizolační stěrka základové konstrukce 30m².

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ve výkazu výměr je položka č.83 – „X39 odvodnění betonové markýzy vč. napojení na kanalizaci, svod TiZn D100mm, lapač, potrubí KG DN100, zemní práce, lože a obsyp – 1 ks – Prosím o specifikaci prací a výměr, které mají být oceněny u této položky. V tabulce ostatních výrobků není nic bližšího.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Jedná se o komplexní řešení odvodnění vstupní markýzy, (viz upravený detail 799_DPS_D-SO01_ARS_6014_DET_00), které sestává z těchto činností:

- Spádová vrstva z prostého betonu – 0,8m³
- Cementová stěrka 5mm – 20m²
- Boční vpust napojená na hydroizolaci – 1ks
- Svod TiZn DN100 - 4m

- Lapač splavenin - 1ks
- Napojení do areálové kanalizace 3m
- Výkop 6m³
- Lože pískové 1m³
- Obsyp pískový 1,5m³
- Zpětné zasypání zeminou 3,5m³

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V předané PD chybí tabulka výplní pro plastové okna O1 – O14, prosím o předání.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Tabulka výplní plastových oken O1 – O14 je v dokumentaci obsažena ve složce D1_1_otevřená/ARS/799_DPS_D-SO01_ARS_0004_PSV-O_02. Připojujeme tabulku ve formátu PDF 799_DPS_D-SO01_ARS_0004_PSV-O_01, kde jsou položky O1-14 doplněny.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

V předané PD chybí bližší specifikace světlíku, není obsažen v tabulce prvků PSV. Prosím o předání.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Specifikace světlíku je obsažena v detailech: 799_DPS_D-SO01_ARS_6015_DET_00; 799_DPS_D-SO01_ARS_6002_DET_00. V technické zprávě 799_DPS_D-SO01_ARS_0001_TZ_01 – strana 23
Ve statické části: D_1_2_2_006_TVAR_2NP

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Potřebovali bychom doposlat technickou zprávu statické části, která není součástí zadávací dokumentace.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Textová část statiky je v dokumentaci obsažena ve složce D1_4_STAT_TXT_otevřená.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Zadavatel přílohou těchto dodatečných informací přikládá též technickou zprávu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

V souladu se zákonem zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 8. 10. 2015 do 13:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 8. 10. 2015 od 13:00 hodin.

Dnes, tj. 24. 8. 2015, bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze

Přílohy:

799_DPS_D-SO01_ARS_0004_PSV-O_01.pdf

799_DPS_D-SO01_ARS_6014_DET_00.pdf

D_1_2_2_001_TECHNICKA_ZPRAVA.pdf