

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

**ZADAVATEL:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
**Sídlem:** Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol  
**Zastoupený:** Ing. Jana Vohralíková, kvestorka  
**IČ:** 60460709  
**Profil zadavatele:** <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 7. září 2015

### DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM V.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část**“

#### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Na pohledech jsou plastové výplně označené jako O4 a O9, ale nejsou v Tabulkách ani ve výkazu výměr (VV). Žádáme o vyjasnění, zda jsou předmětem soutěže, pokud ano, žádáme o doplnění jejich specifikace a dopl. do VV, abychom mohli ocenit.

#### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V rámci projednávání na HZS došlo k úpravě položek a požární klasifikaci některých oken. Položka O4 byla změněna na AIO4, položka O9 byla zrušena, byla vytvořena nová položka AIO3. Přílohou je nově zaslána tabulka oken spolu s pohledy a půdorysy. Došlo k úpravě výkazu výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací, a to v části oken a v části EPS - DPS\_D-SO01\_ESO\_0002\_VV\_01\_0709. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

#### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Plastová výplň označená jako O10 je ve VV a v Tabulkách, ale nenašli ji jsme na fasádě (v pohledech). Žádáme o vyjasnění, zda je předmětem soutěže.

#### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ano, tato plastová výplň je též předmětem plnění. O10 se nachází ve 3NP při vstupu na střechu mezi osami 5 a 6.

### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:**

Plastové dveře O11 jsou ve VV, ale nejsou v tabulkách ani na pohledech. Žádáme o vyjasnění, zda jsou předmětem soutěže, pokud ano, žádáme o doplnění jejich specifikace, abychom mohli ocenit.

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:**

Ne, tyto plastové dveře O11 nejsou předmětem plnění. Byli nahrazeny dveřmi AID11. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:**

Na pohledech jsou čárkovaně vyznačená okna do anglických dvorků, která nejsou nijak označena (žádným číslem) – nikde jsme je nenašli, ani ve VV. Žádáme o vyjasnění, zda jsou předmětem soutěže, pokud ano, žádáme o doplnění jejich specifikace a dopl. do VV, abychom mohli ocenit.

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:**

Okna do anglických dvorků mají číslo AI06 a AI07. Je značeno v půdoryse 1PP 799\_DPS\_D-SO01\_ARS\_0103\_1PP\_00. Označení bylo doplněno do pohledu. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:**

Vlastnosti oken nejsou dostatečně popsány: Jaké Rw mají mít okna? Která z nich mají mít bezpečnostní sklo? Mají mít i bezpečnostní kování? Trvá zadavatel u všech oken, kde je navrženo trojsklo, opravdu na trojsklo, neboť u některých oken to z hlediska rozměrů není vhodné a možné?

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:**

Zadavatel požaduje, aby okna měla požadovanou třídu zvukové izolace 32dB viz kolonka akustika. Požadavky na bezpečnostní sklo viz kolonka zasklení, požadavky na bezpečnostní kování viz kolonka kování. Pokud budou dodrženy tepelné a akustické požadavky, není trojsklo podmínkou.

### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:**

Ve složce interiéru INT je výkres 799\_DPS\_D-SO01\_INT\_I-1100\_1NP\_00.pdf , který ale obsahuje výkopy. Žádáme o dodání správného výkresu.

### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:**

Ve složce interiéru INT je výkres 799\_DPS\_D-SO01\_INT\_I-1100\_1NP\_00.pdf, který ale obsahuje výkopy zařazen chybně a nemá být součástí této složky. Zároveň se ve složce nachází správný výkres 799\_DPS\_D-SO01\_INT\_I-1100\_1NP\_00\_02.pdf.

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

V návrhu SoD je uvedeno, že Příloha č. 9 Nabídková cena není třeba v nabídce předkládat – bude předloženo vybraným uchazečem před uzavřením smlouvy. Prosíme o vyjasnění, co bude obsahem této přílohy č. 9, když Přílohu č. 4 Oceněný výkaz výměr předkládá uchazeč již v nabídce.

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Obsah přílohy č. 9 vymezuje čl. IV odst. 1 Smlouvy (poslední věta). Podrobnější informace obdrží vybraný uchazeč.

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

D1\_1\_ARS- Příloha č. 2 - ARS, Díl 62 Úpravy povrchů vnějších. V položkách dílu č. 62 Úpravy povrchů vnějších jsou nesrovnalosti ve specifikaci požadovaných materiálu, např.

2	622 31-1732.VL1	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou silikonovou stěny - skladba: We03, We05, We06, We12, We26:568,47	m2	568,47
---	-----------------	---	----	--------

Dle tabulky skladeb je součástí skladby: - We03 Minerální izolace s kolmými vlákny a  $\lambda = 0,041$  W/mK s tl. 100 mm; - We05/We06/We12 Minerální izolace s podélnými vlákny a  $\lambda = 0,036$  W/mK s tl. 100 mm; - We26 Minerální izolace s kolmými vlákny a  $\lambda = 0,041$  W/mK s tl. 150 mm. Jednotlivé skladby mají rozdílné požadavky a dokonce i tloušťky izolací, proto nelze ocenit hromadně jednou položkou. Žádáme zadavatele o rozdělení položky pro jednotlivý zateplovací systém dle požadovaných druhů izolací.

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Položky byly rozděleny a jsou součástí výkazu výměr, jež je přílohou těchto dodatečných informací. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

D1\_1\_ARS- Příloha č. 2- ARS, Díl 62 Úpravy povrchů vnějších. V položkách dílu č. 62 Úpravy povrchů vnějších jsou nesrovnalosti ve specifikaci požadovaných materiálu, např.

3	622 31-1735.VL1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 150 mm s omítkou silikonovou stěny - skladba We10, We11, We19:970,61	m2	970,61
---	-----------------	---	----	--------

Dle tabulky skladeb je součástí skladby: - We10 Minerální izolace s podélnými vlákny a  $\lambda = 0,036$  W/mK s tl. 150 mm; - We11 Polystyrén PERIMETR a  $\lambda = 0,034$  W/mK s tl. 150 mm; - We19 Minerální izolace s kolmými vlákny a  $\lambda = 0,041$  W/mK s tl. 150 mm. Jednotlivé skladby mají rozdílné požadavky a dokonce i tloušťky izolací, proto nelze ocenit hromadně jednou položkou. Žádáme zadavatele o

rozdělení položky pro jednotlivý zateplovací systém dle požadovaných druhů izolací.

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:**

Položky byly rozděleny a jsou součástí výkazu výměr, jež je přílohou těchto dodatečných informací. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

#### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:**

D1\_1\_ARS- Příloha č. 2- ARS, Díl 62 Úpravy povrchů vnějších

4	622 31-1736.VL1	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky KV 180 mm s omítkou silikonovou <a href="#">stěny - skladba We14:179,81</a>	m2	179,81
---	-----------------	--	----	--------

Dle tabulky skladeb je součástí skladby: - We14 Minerální izolace s podélnými vlákny a  $\lambda = 0,036$  W/mK s tl. 140 mm; U položky výkazu výměr je uvedena tl. minerální izolace 180 mm, v tabulce skladeb je však tl. izolace 140 mm. Žádáme zadavatele o upřesnění, se jakou tl. izolace má být tedy uvažováno?

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:**

Platí tloušťka 180mm dle výkazu výměr. Tabulka skladeb bude upravena a zaslána přílohou.

#### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:**

D1\_1\_ARS- Příloha č. 2- ARS, Díl 62 Úpravy povrchů vnějších

7	622 31-1737.VL2	Zatepl.syst. , fasáda, miner.desky KV 300 mm s omítkou silikonovou <a href="#">stěny - skladba We13.1:28,25</a>	m2	28,25
---	-----------------	--	----	-------

Dle tabulky skladeb je součástí skladby: - We13 Minerální izolace s kolmými vlákny a  $\lambda = 0,041$  W/mK s tl. 250 mm; U položky výkazu výměr je uvedena tl. minerální izolace 300 mm, v tabulce skladeb je však tl. izolace 250 mm. Žádáme zadavatele o upřesnění, se jakou tl. izolace má být tedy uvažováno?

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:**

Platí tloušťka 250mm dle tabulky skladeb. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

D1\_6\_INT Součástí interiéru jsou i položky s označením 905 police a 906 výčepní pult.

905	police		0	1	0	0	1		0
906	výčepní pult		0	1	0	0	1		0

Žádáme zadavatele o podrobnější popis a nákres těchto položek.

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Položka 905: Police – nerezová o rozměru 1100x250mm v prostoru nad výčepním pultem. Položka 906: Jedná se o nerezový výčepní pult se stolovým výčepním zařízením o rozměrech 1100 x 600 výška 900mm s uzavíratelným úložným prostorem nerezovými dvířky.

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

V projektové dokumentaci chybí technické zprávy v částech D.1.4.1a zdravotní technika - kanalizace objektu a D.1.4.1b zdravotní technika - vodovod objektu. Zároveň jsme nenalezli popis standardů, na který se odkazuje výkaz výměr. Žádáme zadavatele o doplnění chybějící dokumentace.

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

Chybějící technické zprávy jsou doplněny přílohou. Popis standardů UTCH byl doplněn v rámci předchozích dodatečných informací.

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

V zadávací dokumentaci se nacházejí tabulky **AI kcí - interier**. V nich je ale jen obecný popis a chybí schémata stěn. Bez těchto nákresů to lze těžko nacenit. Žádáme o doplnění rozkreslení jednotlivých položek, jako tomu je u vnějších výplní.

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

Požadovaná schémata jsou přílohou těchto dodatečných informací.

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:

V ZD chybí schémata na **vnější AI stěny – AI20 a AI04**. Žádáme o jejich doplnění, abychom mohli ocenit.

### Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:

Schéma AI20 stěny jsou součástí schématu sestavy vstupu AI19. Schéma AI04 bylo doplněno v rámci předchozích dodatečných informací.

### Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

U položky **AID11** se liší rozměry na schématu s popisem ve VV a popisem v tabulce AI prvků vnějších. Žádáme o upřesnění, co platí, a o úpravu.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:**

Platí rozměr 2500x3100 bylo sjednoceno s výkazem výměr. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 17:**

V dokumentaci elektro chybí **výpočet osvětlení a kniha svítidel**. Žádáme o doplnění, aby bylo možné ocenit.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 17:**

Přílohou těchto dodatečných informací je kniha svítidel a výpočet osvětlení.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 18:**

U položky čisticí rohože **X9.2** je pokaždé jiná specifikace, jak v Tabulce ostatních prvků ( v položce X9.2 - 2 různá zadání), tak v TZ i ve VV. Žádáme o upřesnění, která specifikace je správná k nacenění položky.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 18:**

Platí specifikace v tabulce ostatních výrobků. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 19:**

V jaké kvalitě má být povrchová úprava dřevěných dveří, laminát CPL?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 19:**

Pro předmět plnění (školní zařízení) je třeba uvažovat povrch laminátu se zvýšenou odolností HPL.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 20:**

V tabulce hliníkových konstrukcí 799\_DPS\_D-SO01\_ARS\_0004\_PSV-O\_01 jsme nenašli položku z výkazu výměr na listu ARS č. 54 v oddílu 767 konstrukce zámečnické: 54 M76-740 AIO/5 okenní sestava, rozměr /2800x2250/ kus 3,00. Je možné, že jde o duplicitní položku k výrobku AI05, který má mít ale požární odolnost?

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 20:**

Ano, jedná se o tuto položku (AI05) s požární odolností.

**Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 21:**

Prosím o zaslání projektu nebo studie prostorové akustiky.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 21:**

Studie prostorové akustiky je přílohou těchto dodatečných informací.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 22:**

V souladu se zákonem zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 19. 10. 2015 do 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 19. 10. 2015 od 10:00 hodin.

Dnes, tj. 7. 9. 2015, bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 23:**

**Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr v uzamčené podobě a tentýž výkaz výměr v odemčené podobě. Zadavatel výslovně upozorňuje, že odemčený výkaz výměr slouží výhradně pro interní účely uchazeče a nelze jej použít jako součást nabídky. Uchazeč je povinen pro účely ocenění předmětu plnění veřejné zakázky a vložení do nabídky (v elektronické podobě ve formátu xls) použít výhradně uzamčený výkaz výměr v poslední zveřejněné verzi, a to bez jakýchkoli dalších úprav. V případě, že zadavatel na základě kontrolních mechanismů zjistí, že uchazeč pro účely vložení do nabídky použil odemčený výkaz výměr, bude to považovat za nedodržení zadávacích podmínek a taková nabídka pak bude v souladu s § 76 odst. 1 zákona ze zadávacího řízení vyřazena.**

S pozdravem

Mgr. Iva Mádlová  
Vedoucí právního oddělení  
Česká zemědělská univerzita v Praze

Přílohy:

799\_DPS\_D\_SO100\_ZTKO\_0001\_TZ\_00.pdf  
799\_DPS\_D\_SO100\_ZTVO\_0001\_TZ\_00.pdf  
799\_DPS\_D-SO01\_ARS\_0003\_SKL-01.pdf  
799\_DPS\_D-SO01\_ARS\_0004\_PSV-O\_04.pdf  
799\_DPS\_D-SO01\_ARS\_0006\_PSV-IZ\_01.pdf  
799\_DPS\_D-SO01\_ARS\_4000\_P\_01.pdf  
799\_DPS\_D-SO01\_ARS\_4001\_P\_01.pdf  
CEMS II\_AKU\_posudek.pdf  
DPS\_D-SO01\_ESO\_0002\_VV\_01\_0709.pdf

Kniha\_svitidel\_CEMSII.PDF  
CEMS\_II-VV\_revize20150907 -2013.xlsx  
CEMS\_II-VV\_revize20150907 -2013\_zamek.xlsx  
ČZU-CEMS-DPP-STATICKÝ VÝPOČET.pdf