

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 14. září 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM VII.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**ČZU – Centrum ekonomicko – manažerských studií – 2. část**“

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ve VV stav. části je špatná výměra u položky penetrace – má být o 50m² více (viz součet 1633,85 a 830,57. Žádáme o vyjasnění případně opravu.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Ano, jedná se o překlep má být 1685,85 místo 1633,85. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

V dodatečných informacích č. 6 jsme obdrželi nový VV (CEMS_II-VV_revize20150907 – 2013.xlsx) a nový VV elektro slabo v pdf (DPS_D-SO01_ESO_0002_VV_01_0709.pdf). I když oba mají stejný datum revize, tak v souboru EPS se značně liší výměry (např. u kabeláže a ani v souboru Rozhlas nesouhlasí položky. Žádáme tedy o upřesnění, co platí.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Platí výkaz výměr CEMS_II-VV_revize20150907 – 2013.xlsx. Přílohou těchto dodatečných informací je upravený výkaz výměr EPS.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Žádáme Vás o upřesnění specifikace syntetické podlahy, zda se jedná o stěrku v tl. 5 mm nebo o

ochranný nátěr. Jedná se o skladby podlah P5, P6, P22 a P23.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Jedná se o vodonepropustný dvousložkový epoxidový ochranný nátěr na beton, protiskluzný, odolný proti ropným produktům a olejům. Barva bude odsouhlasena investorem na základě vzorkování. Soklová část nátěr shodnou nátěrovou hmotou do výšky 100mm. Dle tabulky skladeb.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Lze upravit návrh SOD tak, aby jej za zhotovitele mohli podepisovat dva zástupci společnosti? V současné podobě to není možné.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Nastavení formulářových polí ve smlouvě umožňuje vložení libovolně dlouhého textu. V případě, že návrh smlouvy bude podepisovat za uchazeče více osob, uchazeč vyplní do příslušného formulářového pole všechny tyto osoby za sebou.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Je součástí cenové nabídky zabezpečení střechy část D, kde se vyměňuje světlík? Pokud ano, prosím o doplnění dokumentace záchytného systému a také výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Při opravě střešního pláště se neuvažuje s doplněním záchytného systému.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Žádáme o kontrolu tabulky hliníkových výplní a plastových výplní 799_DPS_D-SO01_ARS_0004_PSV-O_04 s nákresy a výkazem výměr zaslané v dodatečné informaci č. 6 tak, aby označení prvků v tabulkách výrobků bylo jednoznačné a dohledatelné na nákresech, v pohledech a ve výkazu výměr. Zkontrolujte prosím prvky označené AI30/1, AI30/2, které jsou popsány v tabulce výplní, ale zmizely z nákresů, naopak v nákresech přibyl prvek AI22a, který jsme nenašli v tabulce ani ve výkazu výměr. Naopak dveře O/11 ve výkazu výměr zůstaly, ale podle odpovědi zadavatele jsou zrušené. Nemáme tedy tuto položku oceňovat? Jak máme ocenit prvek AIO/5, který je ve výkazu výměr, ale není specifikován v tabulkách výplní a podle dodatečné informace č. 6 odpověď 20 je totožný s prvkem AI05, který už ve výkazu výměr je?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Prvky označené AI30/1 a AI30/2 jsou 2 součásti kompletu AI30 chybně pojmenován AI22a je opraveno ve schématech oken a pohledu. Položka O/11 a AIO/5 je zrušena, nebude se oceňovat. Položky jsou odstraněny z výkazu výměr. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Ve výkazu výměr je popis položky: Podlahy z plastmalty tl. 5mm, odolná proti olejům, protiskluzná. Podle skladeb P5, P6, P22, P23 jde o: Bezespará polymermaltová syntetická podlahovina. Vodonepropustný dvousložkový epoxidový ochranný nátěr na beton, protiskluzný, odolný proti ropným produktům a olejům. Barva bude odsouhlasena investorem na základě vzorkování. Soklová část nátěr shodnou nátěrovou hmotou do výšky 100mm. Tloušťka není uvedena. Pod tímto nátěrem má být podle skladeb vyrovnávací stěrka na beton v tl. 10mm, čemuž odpovídá položka rozpočtu: Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. 10 mm. Podle skladeb tedy má být tloušťka celkem 10mm, ale podle výkazu výměr 15mm. Co platí?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Viz. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Má zadavatel k dispozici samostatné tabulky výztuží (které jsou na výkresech výztuže), nejlépe ve formátu Excel? Bylo by možné je uchazečům poskytnout?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Tabulky výztuží jsou k dispozici pouze na výkresech.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

V dodatečné informaci č. 6 odpověď č. 17 je uvedeno: Přílohou těchto dodatečných informací je kniha svítidel a výpočet osvětlení. Výpočet osvětlení jsme v přílohách nenašli.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Výpočet osvětlení je uveden v dokumentu Výpočet osvětlení_CEMSII.pdf, který je přiložen v těchto dodatečných informacích.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Můžete prosím doplnit podrobnou specifikaci akustického podhledu R13 podobně, jako je popsán např. podhled R10 v tabulce skladeb.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

R13 kazetový podhled - akustický, pro místnost reže 16,0 mm; stropní konstrukce; vzduchová mezera mm; závěsný kovový systém pro kazetový podhled 600x600 10 mm; akustické kazety s možností průchodu klimatizovaného vzduchu bez VZT výustek minimální tl. 6mm. Kazeta se skládá z perforovaného tvrdého materiálu z dýhované MDF za kterou se nachází pohltivé minerálně vláknité jádro kaširované sklotextilií. Kazeta musí umožňovat proudění vzduchu.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

Ve výkazu výměr u sádkartonových příček nesouhlasí jejich popis s popisem ve skladbách. Například je uvedena jiná tloušťka, opláštění (Příčka bezpeč.SDK,tl. 205, 2x ocel.kce, 2xRF 12,5, stěny - skladba Wi01.1 ale ve skladbách je celková tloušťka 175mm). Předpokládáme správně, že pro ocenění je závazný popis uvedený v tabulkách skladeb?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

Pro ocenění je závazný popis uvedený v tabulkách skladeb. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Prosíme o doplnění nákresu prvku AI20. V nákresu prvku AI19 je z tohoto prvku vidět jedna čárka v řezu a to je pro ocenění nedostatečné.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Do výkresů schémat doplněno schéma AI20 . Přílohou 799_DPS_D-SO01_ARS_0004_PSV-O.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

Dle VV by měly být dveře **D205 a D416** v jedné a té samé položce dřevěné, ale dle tabulky dveří jsou jedny ocelové (D205) a jedny dřevěné (D416).

8	M76-605	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 60x197 2NP:D205 4NP:D416	kus	2,00	0,00	dle tabulky dveří
---	---------	--	-----	------	------	----------------------

Žádáme o upřesnění položky a dveří, abychom mohli ocenit.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

Platí dle tabulky dveří. Položka je upravena ve Výkazu výměr.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

Dle VV by měly být dveře **D202 a D203** v jedné a té samé položce dřevěné, ale dle tabulky dveří jsou jedny ocelové (D203) a jedny dřevěné (D202).

15	M76-651	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30DP3-C 100x197 2NP:D202, D203	kus	2,00	0,00	dle tabulky dveří
----	---------	---	-----	------	------	----------------------

Žádáme o upřesnění položky a dveří, abychom mohli ocenit.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14:

Platí dle tabulky dveří. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:

Dle VV by se mělo jednat o 6 ks dveří, ale ve specifikaci jsou vyjmenovány jen 4 druhy dveří = 4 ks. Na výkresech jsme našli jen **po jednom ks dveře D003, D005 a D201**, což jsou 3 ks.

20	M76-613	dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EW30DP3-C 180x197 (křídla 90+90) 1PP:D002, D003, D005 2NP:D201	kus	6,00	0,00	dle tabulky dveří
----	---------	--	-----	------	------	-------------------------

Žádáme o upřesnění, co platí.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15:

Dveře D002 se nachází na 1PP ve vstupu do strojovny VZT do poslucháren. Popiska je doplněna do půdorysu. Dveře D201 se nacházejí na 2NP - 1ks. Navýšení o 1ks je nutno kalkulovat pro případ požadavku na navýšení maximální kapacity posluchárny s ohledem na požadavky PBŘ. Celkově tedy položka 20 5ks. Dveře D004 jsou navýšeny o 1ks ve stěně mezi 1. a 2. etapou stavby.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

V tabulkách dveří se nacházejí i další položky jako např. D037 a ty nejsou ve VV. Jsou anebo nejsou předmětem nabídky?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 16:

Platí tabulka dveří. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tento údaj opraven. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 17:

U exteriérových hliníkových výplní u pozice AI 18 je požadována požární odolnost, není uvedeno jaká. Žádáme o upřesnění, abychom mohli ocenit.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 17:

U pozice AI18 není požadována požární odolnost. Požadavek na požární odolnost odstraněn z tabulky okenních a AI. Konstrukcí.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 18:

U exteriérových hliníkových výplní u pozice AI 19.3 je rozpor mezi schématem, které požaduje dilatační sloupek v automatických dveřích oproti slovní specifikaci, kde je uvedena minimální otevírací plocha, ta odpovídá dveřím bez středového sloupku, co tedy upřednostnit?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 18:

Velikost otvoru je nutno kalkulovat bez středového sloupku.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 19:

Žádáme o upřesnění a vyjasnění AI konstrukcí: mechanický pákový ovládač lze pouze se sklopným oknem, jinou kombinaci systém neumožňuje - položky, které v popisu kování mají, vyhl. 398/2009Sb do OS oken; systém neumožňuje automatický samozamykací zámek pouze kliku s klíčkem, žádáme o vyjasnění, jak máme ocenit; systém s protipožárním požadavkem umožňuje jen OS okna (to vylučuje možnost mechanického pákového ovládače) a k dosažení funkce požárního uzávěru je potřeba samozavírač nebo elektro pohon. Žádáme o upřesnění, jak máme ocenit.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 19:

Mechanický pákový ovládač – pouze na sklopných oknech, na otvíravých je nutno posunout kliku dle požadavku vyhl. č. 398/2009 Sb. U oken otvíravých v horní úrovni se uvažuje s otvíráním pouze pro jejich mytí. Uchazeč je povinen ocenit automatický samozamykací zámek umístěný mimo kliku. V případě požárních oken je otvírání určeno pouze pro jejich mytí, jinak jsou uzamčena zámkem. V případě nutnosti větrání je u oken AI03 požadováno otvírání servopohonem.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 20:

AI 13, AI 14 - v tabulce není požadavek na EI30DP1, ale v schématech je označen do horní řady oken. Co platí?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 20:

Platí dle tabulky. Ve schématech okenních a AI. konstrukcí 799_DPS_D-SO01_ARS_0004_PSV-O požadavek na EI30DP1 odstraněn.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 21:

U světlíků je uvedeno: „smaltované sklo, které bude před zasklením potištěno“ – specifikace potisku a vzor Celkové $U_g=0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$ je dosažitelné pouze při výpočtu dle ČSN. Realita a skutečnost je, že U_g bude někde na hodnotě 1,0 – 1,1 $\text{W/m}^2\text{K}$. Žádáme o zvážení a případnou změnu, či potvrzení, že zadavatel na uvedeném i přes upozornění trvá.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 21:

Jedná se o neprůhledné krajní díly. Potištěna bude celá plocha stejnou barvou (tmavě šedá) shodnou s CEMS I. Systém zasklení musí být navržen tak aby celkový koeficient prostupu tepla při výpočtu dle ČSN odpovídal 0,91 $\text{W/m}^2\text{K}$.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 22:

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – PLYNOVOD - Ve výkazu výměr zdravotníka - plynovod je uvedena u položky revizní zpráva chybně měrná jednotka.

číslo položky	číselné zařazení položky	popis položky	měrná jednotka	množství v měrné jednotce	ceny v Kč (bez DPH)	
	Cenová soustava				jednotková cena	cena položky
	723-1-13	Revizní zpráva	10	1		0 Kč

Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 22:

Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je upravena měrná jednotka. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).** Dále je přílohou těchto dodatečných informací upravený dokument 799_DSP_D_SO100_ZTPO_0002_RO_00_150914.pdf

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 23:

ZDRAVOTNÍ TECHNIKA – PLYNOVOD - Při kontrole PD bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí dodávka vč. montáže 2 ks manometru 0 – 6 k/Pa. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 23:

2x manometr byl doplněn do výkazu výměr. Dále byl upraven výkaz 799_DSP_D_SO100_ZTPO_0002_RO_00_150914. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).**

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 24:

Ústřední vytápění - Dle PD bude stávající kotelná rozšířena o dva kondenzační kotle. Tyto kotle musí být koncepčně shodné se stávajícím zařízením- viz popis standardů. Žádáme zadavatele o upřesnění typu stávajícího kotle zabudovaného v 1. etapě.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 24:

Specifikace kotlů je popsána v „Popisu standardů“ následovně: Teplovodní plynový kondenzační kotel. Stejného typu jako stávající. Výměník tepla kompletně zhotovený z nerezové oceli doplněný o nerezový kondenzační výměník se 100% průtokem. Vodou chlazený hořák. Jmenovitý výkon v rozsahu 39,5 až 285,2 kW při teplotním spádu topné vody 80/60°C a 45,2 až 302,3 kW při teplotním spádu 40/30°C. Max. provozní přetlak 8 bar. Kotel musí být dodán ve stejném provedení a se stejnou regulací jako stávající kotel. regulace musí umožnit plnou komunikaci s nadřazenou soustavou M+R. Součástí dodávky kotle je i typová neutralizační stanice pro neutralizaci kondenzátu, včetně její napojení na kotel. V 1. etapě byl osazen kotel typ Rendamax 2706 o jmenovitém výkonu 374 kW.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 25:

IO 02 Areálový rozvod dešťové a splaškové kanalizace - Položky č. 44 a 45 - Podle našeho názoru došlo k duplicitě položek. V projektové dokumentaci jsou uvedeny šachty ŠS1, ŠSN ŠS2, ŠS3, ŠD1, ŠDN, ŠD2 a ŠSS. Z toho šachty ŠSN, ŠDN a ŠSS jsou stávající, na které by se měly osadit uvedené poklopy dle pol. č. 44 (45). Dodávka zbývajících 5 ks je obsažena v položce 52 a 53 Zřízení šachet. Přitom osazení poklopů v počtu 8 ks je ve výkazu uvedeno pod položkou č. 58. Žádáme zadavatele o upřesnění.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 25:

Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém byla tato položka upravena. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních dodatečných informací).** Dále byly upraveny položky pro montáž a dodávku poklopů na stávajících šachtách v příloženém 799_DPS_D_IO02_ZTKV_0002_VV_00_150914.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 26:

D1_1_ARS- Příloha č.2- ARS, Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce - U položky č. 35 *Předstěna SDK, tl. 55 mm* je chybně uvedena výměra 26,56 m². Po překontrolování dokumentace by plocha měla být cca 56 m², viz půdorys 1PP část A.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 26:

Výměra souhlasí, jedná se o příčku pod sníženou konstrukcí posluchárny 1,6 m.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 27:

V návaznosti na DI č. 5 ze dne 3. 9. 2015 dotaz č. 7 - zadavatel uvedl způsob uzavření stávající etapy I. po dobu stavebních prací a zvolil variantu č. 2 dle TZ. Tato varianta obsahuje zřízení příčky i zřízení únikových východů atd. Do které rozpočtové položky mají být tyto náklady zahrnuty? Žádáme zadavatele o doplnění VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 27:

Náklady na zřízení, provoz a odstranění konstrukcí pro uzavření stávající I. etapy po dobu stavebních prací uchazeč zahrne do položek č. 4, 5, 6 (Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště) v dílu VN - Vedlejší náklady, na listu VRN.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 28:

Zdravotechnika – zařizovací předměty - Může zadavatel upřesnit standart zařizovacích předmětů popř. typy zařizovacích předmětů dle stávající I. etapy?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 28:

Zařizovací předměty musí odpovídat standardu dle specifikací ve výkazu výměr a musí odpovídat použitému standardu první etapy stavby viz příloha 799_DPS_D_SO100_ZTKO_0002_VV_00_150914.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 29:

D1_1_ARS- Příloha č.2- ARS, Díl 766 Konstrukce truhlářské - U položky č. 8 *Dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1 křídlové, EW30 DP3- C 60x197* jsou uvedeny dveře s ozn. D205. Tyto dveře jsou však dle tabulky dveří ocelové.

D205	LEVÉ	600/1970	jednokřídlé, hladké, plné, otočné s polodrážkou	NE	EW 30 DP3+C	32dB	ocelové povrch: pigmentová barva zelená RAL 5021	ocelová hranatá tl. zdíva 115 mm povrch: pigmentový nátěr v odstinu grafitová šed' RAL 7024
------	------	----------	---	----	-------------	------	--	---

Žádáme zadavatele o opravu VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 29:

Viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 30:

D1_1_ARS- Příloha č. 2- ARS, Díl 766 Konstrukce truhlářské - U položky č. 15 *Dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30 DP3-C 100x197* jsou uvedeny dveře s ozn. D202. Tyto dveře jsou však dle tabulky dveří pouze šířky 900 mm.

D202	LEVÉ	900/1970	jednokřídlé, hladké, plné, otočné s polodrážkou	NE	EW 30 DP3+C	32dB	dřevěné povrch: lamino, barva zelená RAL 5021	ocelová hranatá tl. zdíva 115 mm povrch: pigmentový nátěr v odstinu grafitová šed' RAL 7024	stítové: klíka-klíka, materiál: nerez-mat
------	------	----------	---	----	-------------	------	---	---	--

Žádáme zadavatele o opravu VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 30:

Viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 31:

D1_1_ARS- Příloha č.2- ARS, Díl 766 Konstrukce truhlářské - U položky č. 15 *Dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 1křídlové, EW30 DP3-C 100x197* jsou uvedeny dveře s ozn. D203. Tyto dveře jsou však dle tabulky dveří ocelové.

D203	PRAVÉ	1000/1970	jednokřídle, hladké, plné, otočné s polodrážkou	NE	EW 30 DP3+C	27dB	ocelové povrch: pigmentová barva zelená RAL 5021	ocelová hranatá tl. zdřeva 115 mm povrch: pigmentový nátěr v odstínu grafitová šed' RAL 7024	štitové: křída-křída, materiál: nerez-mat
------	-------	-----------	---	----	-------------	------	--	--	--

Žádáme zadavatele o opravu VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 31:

Viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 14.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 32:

D1_1_ARS- Příloha č.2- ARS, Díl 766 Konstrukce truhlářské - U položky č. 20 *Dveře dřevěné vnitřní hladké plné, lamino 2křídlové, EW30 DP3-C 180x197 (křídla 90+90)* jsou uvedeny dveře s označením D002, D003, D005 a D201. To jsou celkem 4 ks. Ve výkazu výměr je uvedeno 6 ks. Žádáme zadavatele o opravu VV.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 32:

Viz dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 15.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 33:

Jaká je požadovaná třída zátěže u koberce? Ve výkazu výměr se píše 34, ve specifikaci na výkrese 33. Běžné třídy zátěže u koberců jsou 32 a 33.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 33:

Požadovaná třída zátěže koberce je 33. Upraveno ve VV a tabulce skladeb 799_DPS_D-SO01_ARS_0003_SKL-02. Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr, ve kterém je tato položka upravena. **Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr, který je v souladu s dodatečnými informacemi (a který je přílohou vždy posledních**

dodatečných informací).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 34:

Přílohou těchto dodatečných informací je výkaz výměr v uzamčené podobě a tentýž výkaz výměr v odemčené podobě. Zadavatel výslovně upozorňuje, že odemčený výkaz výměr slouží výhradně pro interní účely uchazeče a nelze jej použít jako součást nabídky. Uchazeč je povinen pro účely ocenění předmětu plnění veřejné zakázky a vložení do nabídky (v elektronické podobě ve formátu xls) použít výhradně uzamčený výkaz výměr v poslední zveřejněné verzi, a to bez jakýchkoli dalších úprav. V případě, že zadavatel na základě kontrolních mechanismů zjistí, že uchazeč pro účely vložení do nabídky použil odemčený výkaz výměr, bude to považovat za nedodržení zadávacích podmínek a taková nabídka pak bude v souladu s § 76 odst. 1 zákona ze zadávacího řízení vyřazena.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 35:

V souladu se zákonem zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 20. 10. 2015 do 14:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 20. 10. 2015 od 14:00 hodin.

Dnes, tj. 14. 9. 2015, bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
Vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze

Přílohy:

30_799_DPS_D-SO01_ARS_0004_PSV-O.PDF
799_DPS_D-SO01_ARS_4000_P_02.pdf
CEMS_II-VV_revize20150914 -2013.xlsx
CEMS_II-VV_revize20150914 -2013_zamek.xlsx
DPS_D-SO01_ESO_0002_VV_01_0709.pdf
Výpočet osvětlení-CEMSII.zip
799_DPS_D_SO100_ZTKO_0002_VV_00_150914.pdf
799_DPS_D_IO02_ZTKV_0002_VV_00_150914.pdf
799_DPS_D_SO100_ZTPO_0002_RO_00_150914.pdf
799_DPS_D-SO01_ARS_0003_SKL-02.pdf